

## 02 Weging en opvolging tekortkomingen

### 1 Classificatie

Dit interpretatiedocument is van toepassing voor de weging en opvolging van NCF's voor BRL 2817. Voor typen NCF's zie Instructie Unit CBEB 27 – Weging en opvolging NCF's.

Per hoofdgroep van het IKB-schema uit de BRL 2817 zijn de aspecten hieronder ingedeeld in de genoemde categorieën.

#### **Laboratorium- en meetapparatuur**

Tekortkomingen in deze hoofdgroep vallen individueel in categorie B.

#### **Doseer- en mengapparatuur**

Tekortkomingen in deze hoofdgroep vallen individueel in categorie B.

#### **Ingangscntrole en opslag van materialen**

Tekortkomingen in deze hoofdgroep vallen individueel in categorie B.

#### **Beton**

Tekortkomingen in deze hoofdgroep vallen individueel in categorie B, met uitzondering van aspecten 30 en 32. Wanneer de producent over een langere periode een te hoge wcf heeft of niet de vereiste kubusdruksterkte haalt, is dit een categorie A NCF. Hierbij speelt de mate waarin de sterkte afwijkt uiteraard ook een rol.

#### **Mortel**

Tekortkomingen in deze hoofdgroep vallen individueel in categorie B, met uitzondering van aspecten 38, 40 en 41. Wanneer de producent over een langere periode een te hoge wcf heeft of niet de vereiste kubusdruksterkte en/of buigtreksterkte haalt, is dit categorie A. Hierbij speelt de mate waarin de sterkte afwijkt uiteraard ook een rol.

#### **Productie**

Tekortkomingen in deze hoofdgroep vallen individueel in categorie B, met uitzondering van aspecten 42 en 44. Hierbij speelt de mate waarin de sterkte afwijkt uiteraard ook een rol.

#### **Gereed product**

Tekortkomingen in deze hoofdgroep vallen in principe in categorie A, met uitzondering van de aspecten 54 en 55 (categorie B).

#### **Overige aspecten**

Voor deze aspecten geldt categorie B.

Zowel bij "productie" als bij "gereed product" gaat het om de constatering van de inspecteur (kolom 4). Het gaat niet om het (niet) uitvoeren van de controles door de producent. Hiervoor geldt altijd categorie B.

## 2 Afspraken

De inspecteur maakt een afspraak met de producent over corrigerende maatregelen (CM's) naar aanleiding van de geconstateerde tekortkomingen.

Bij categorie B tekortkomingen kan de inspecteur zelf de maatregelen afspreken en dient hij/zij deze op het rapport specifiek te vermelden.

Bij een categorie A tekortkoming, geeft de inspecteur op het rapport in de daarvoor bestemde tabel aan dat de producent corrigerende maatregelen binnen 14 dagen naar Kiwa dient te sturen.