

Wijzigingsblad BRL GASTEC QA 19: 1 juli 2015

Afvoerkappen

Datum wijzigingsblad 1 februari 2021

Vastgesteld door CvD EPK d.d. 6 november 2020

Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Geldigheid

Dit wijzigingsblad behoort bij BRL Gastec QA 19 d.d. 1 juli 2015.

De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen hun geldigheid op 6 mei 2021.

Gehele document:

Vervang "Kiwa Reglement voor Productcertificatie" door "Kiwa Reglement voor Certificatie"

Bij hoofdstuk 4. Normatieve verwijzingen / referenties, en verwijzingen in andere hoofdstukken:

De verwijzing naar NEN 1078 en NEN 2757-1 komt te vervallen.

EN 1443 vervangen door EN 1443: 2019

NEN 6062 vervangen door NEN 6062: 2017

EN 14471 vervangen door EN 14471:2013+A1:2015

EN 14989-1 vervangen door EN 14989-1:2007

Bij paragraaf 9.3. Maximale afkoeling verbrandingsgassen:

EN 1443: 2003 vervangen door EN 1443: 2019

Vervang artikel 11.1 in zijn geheel door:


11.1 Montagevoorschrift

Producten met CE markering dienen een correct montagevoorschrift beschikbaar te hebben, aanvullend hierop geldt:

Bij of op iedere afvoerap of de verpakking moet een in het Nederlands gesteld montagevoorschrift zijn gevoegd. Aanvullend dient vermeld te worden:

- een schets van de afvoerap met uitleg van de verbinding op het bijbehorende afvoersysteem;
- vermelden dat er bij de montage geen vervorming mag optreden;
- bij toepassing van een insteekverbinding letten op het volledig inschuiven tot eventuele aanslag (aangeven in een schets);
- de kap moet verticaal staan (in schets aangeven).

Voorbeeld van een sticker die op de kap geplakt kan worden:



Vertikaal monteren, indrukken volgens
"P" tot aanslag "K"

Niet vervormen tijdens montage

Temperatuurklasse: T250 - N D.

Uitsluitend geschikt voor
verbrandingsgasafvoer gasverbruiks-
toestellen.

Vervang in Annex III het model certificaat door:

	
Certificaatnummer « <u>SerialNumber</u> »	BRL GASTEC QA 19 1 juli 2015 wijzigingsblad 1 februari 2021
Uitgegeven « <u>StartDate</u> »	
Vervangt -	

Productcertificaat
«ProductDescription»

VERKLARING VAN KIWA
Met dit, conform het Kiwa Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door «CompanyFullName», geleverde product, voorzien van de Gastec QA labeling zoals op dit certificaat vermeld, bij aflevering voldoet aan de, in de Kiwa BRL GASTEC QA 19 van 1 juli 2015 met bijbehorend wijzigingsblad van 1 februari 2021, gestelde eisen.

PRODUCTNAAM
«Certificate Notes»


Ron Scheepers
Kiwa

Kiwa Nederland B.V.
Postbus 137
7300 AC APELDOORN
Nederland
www.kiwa.com

«CompanyFullName»
«CompAddressLine2»
«CompHouseNumber» «CompHouseExtension»
«CompPostCode» «CompTown»
Tel. «CompTelephone»
Fax «CompFax»
Email «CompEmailAddress»
«CompWebsite»



Bindend verklaring

Dit wijzigingsblad is door Kiwa bindend verklaard per 1 februari 2021.