

# Wijzigingsblad BRL GASTEC QA 83-1: 1 juli 2015

## Verticale uitmondingsconstructies voor gesloten gasverbruikstoestellen

Datum wijzigingsblad 1 februari 2021  
Vastgesteld door CvD EPK d.d. 6 november 2020

Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

### Geldigheid

Dit wijzigingsblad behoort bij BRL Gastec QA 83-1 d.d. 1 juli 2015.

De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen hun geldigheid op 6 mei 2021.

Gehele document:

Vervang "Kiwa Reglement voor Productcertificatie" door "Kiwa Reglement voor Certificatie"

Bij hoofdstuk 4. Normatieve verwijzingen / referenties, en verwijzingen in andere hoofdstukken:

De verwijzing naar NEN 2757-1 komt te vervallen.

EN 1443 vervangen door EN 1443: 2019  
NEN 6062 vervangen door NEN 6062: 2017  
EN 14471 vervangen door EN 14471:2013+A1:2015  
EN 14989-1 vervangen door EN 14989-1:2007

Bij paragraaf 9.3. Maximale afkoeling verbrandingsgassen:  
EN 1443: 2003 vervangen door EN 1443: 2019

Vervang artikel 13 in zijn geheel door:

### 13 Montagevoorschrift

Bij of op iedere uitmondingsconstructie moet een in het Nederlandse gesteld montagevoorschrift zijn gevoegd of zijn aangebracht . Hierbij mogen pictogrammen worden toegepast. Producten met CE markering dienen reeds te beschikken over correcte instructies, aanvullend hierop dienen minimaal de volgende zaken nog te zijn opgenomen:

In een tekening of tekeningen moet worden aangegeven:

- de plaatsing van een gemonteerde uitmondingsconstructie in zowel een hellend als een plat dak;
- de wijze waarop de uitmondingsconstructie met behulp van de noodzakelijke beugels aan de dakconstructie wordt bevestigd;
- dat de uitmondingsconstructie uitsluitend vertikaal mag worden toegepast;
- welke van de aansluitstompen van de parallel uitgevoerde constructie de afvoer en de toevoer zijn (alleen indien dit niet op het product is aangegeven);
- een verwijzing naar nationale installatienormen, waar van toepassing.

Vervang in Annex 5 het model certificaat door:



Certificaatnummer «SerialNumber» BRL GASTEC QA 83-1 1 juli 2015  
Uitgegeven «StartDate» wijzigingsblad 1 februari 2021  
Vervangt -

CERTIFICAAT

Productcertificaat  
«ProductDescription»

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door

«CompanyFullName», geleverde product, voorzien van de GASTEC QA labeling zoals op dit certificaat vermeld, bij aflevering voldoet aan de, in de Kiwa BRL GASTEC QA 83-1 van 1 juli 2015 met bijbehorend wijzigingsblad van 1 februari 2021, gestelde eisen.

PRODUCTNAAM

«Certificate Notes»



Ron Scheepers  
Kiwa

Kiwa Nederland B.V.  
Postbus 137  
7300 AC APELDOORN  
Nederland  
[www.kiwa.com](http://www.kiwa.com)

«CompanyFullName»  
«CompAddressLine2»  
«CompHouseNumber» «CompHouseExtension»  
«CompPostCode» «CompTown»  
Tel. «CompTelephone»  
Fax: «CompFax»  
Email «CompEmailAddress»  
«CompWebsite»



**Bindend verklaring**

Dit wijzigingsblad is door Kiwa bindend verklaard per 1 februari 2021.