

Wijzigingsblad BRL GASTEC QA 83-3, -4 en -5: 1 juli 2015

Gasdichte afvoerpipen en hulpstukken uit dikwandig aluminium, dunwandig aluminium en roestvast staal

Datum wijzigingsblad 1 februari 2021
Vastgesteld door CvD EPK d.d. 6 november 2020

Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Geldigheid

Dit wijzigingsblad behoort bij BRL Gastec QA 83-3, -4 en -5 d.d. 1 juli 2015.

De kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen hun geldigheid op 6 mei 2021.

Gehele document:

Vervang "Kiwa Reglement voor Productcertificatie" door "Kiwa Reglement voor Certificatie"

Bij hoofdstuk 3. Toepassingsgebied, en verwijzingen in andere hoofdstukken:

De verwijzing naar NEN 2757 komt te vervallen.

Bij hoofdstuk 4. Normatieve verwijzingen / referenties, en verwijzingen in andere hoofdstukken:

De verwijzingen naar NEN 2757-1, NEN 3287, NEN 3213, NEN 3215 en NPR 3378 komen te vervallen.

NEN-EN 1443 vervangen door EN 1443: 2019
NEN-EN 1856-1 vervangen door EN 1856-1: 2009
NEN-EN 1856-2 vervangen door EN 1856-2: 2009
NEN 6062 vervangen door NEN 6062: 2017

Vervang artikel 13 in zijn geheel door:

13 Montagevoorschrift

Bij elke verpakkingseenheid, behalve bochten verlopen en pijpen langer dan 1 meter (zie opmerking) , moet een in het Nederlands gesteld montagevoorschrift zijn gevoegd of op de verpakkingseenheid zijn aangebracht . Hierbij mogen pictogrammen worden toegepast. Producten met CE markering dienen reeds te beschikken over correcte instructies, aanvullend hierop dienen minimaal de volgende zaken nog te zijn opgenomen:

- een verwijzing naar nationale installatienormen, waar van toepassing;
- de wijze van beugelen; uit het voorschrift moet blijken welke beugels toegepast dienen te worden;
- dat de onderdelen over een lengte van > 40mm (of door de fabrikant opgegeven minimale lengte) in elkaar geschoven dienen te worden;
- dat bij toepassing van een schuifstuk voor inspectiedoeleinden het gedeelte van het insteekteinde van pijpen dat in de figuren 1 en 4 is aangeduid met h slechts over een lengte van 50 mm mag worden gemonteerd. Zodoende komt na volledig verschuiven een inspectieopening boven de toestelaansluitstomp beschikbaar. Deze aanwijzing mag ook middels een instructie op een productsticker zijn aangebracht;
- het minimale afschot naar het toestel dient 50 mm/m of 3 graden te bedragen.

Opmerking: de uitzondering is gemaakt om er voor te zorgen dat er geen overvloedige handleidingen

ongebruikt op de bouwplaats rondslingeren. De gedachte is dat er alleen bij essentiële systeemonderdelen een handleiding meegeleverd wordt.

Vervang in Annex 4 van BRL GASTEC QA 83-3, in Annex 3 van BRL GASTECQA 83-4 en in Annex 3 van BRL GASTEC QA 83-5 het model certificaat door (hierbij staat de vermelde "X" voor de desbetreffende BRL zijnde: 3, 4 of 5):



Certificaatnummer «SerialNumber» BRL GASTEC QA 83-X 1 juli 2015
Uitgegeven «StartDate» wijzigingsblad 1 februari 2021
Vervangt -

Productcertificaat
«ProductDescription»

VERKLARING VAN KIWA
Met dit, conform het Kiwa Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door «CompanyFullName», geleverde product, voorzien van de Gasteq QA labelings zoals op dit certificaat vermeld, bij aflevering voldoet aan de, in de Kiwa BRL GASTEC QA 83-X van 1 juli 2015 met bijbehorend wijzigingsblad van 1 februari 2021, gestelde eisen.

PRODUCTNAAM
«Certificate Notes»



Ron Scheepers
Kiwa

Kiwa Nederland B.V.
Postbus 137
7300 AC APELDOORN
Nederland
www.kiwa.com

«CompanyFullName»
«CompAddressLine2»
«CompHouseNumber» «CompHouseExtension»
«CompPostCode» «CompTown»
Tel: «CompTelephone»
Fax: «CompFax»
Email «CompEmailAddress»
«CompWebsite»



Bindend verklaring

Dit wijzigingsblad is door Kiwa bindend verklaard per 1 februari 2021.