# Certificazione del Tecnico Manutentore di estintori d'incendio



in accordo alla norma UNI EN 9994-2:2015

La norma definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi all'attività del Tecnico Manutentore di estintori d'incendio, ossia della figura professionale che svolge le attività di manutenzione di estintori d'incendio portatili e carrellati previste dalla norma UNI 9994-1.

La norma UNI 9994-1 prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il collaudo degli estintori d'incendio, ai fini di garantirne l'efficienza. La norma si applica alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori portatili e correlati, inclusi gli estintori d'incendio per fuochi di classe D. La certificazione mira a fornire garanzie a tutte le organizzazioni che si avvalgono di servizi di manutenzione di estintori d'incendio, presidiando dispositivi antincendio fondamentali ai fini della gestione emergenze. È inoltre un'opportunità per tutti quei tecnici che hanno investito nello sviluppo di conoscenze, abilità e competenze e intendono dare prova al mercato attraverso un percorso di certificazione.

# Figure professionali

La norma prevede due figure professionali, quella del Tecnico Manutentore di estintori d'incendio e quella del Tecnico Manutentore di estintori d'incendio Senior.

- Il **Tecnico Manutentore di estintori d'incendio** è colui che ha il compito di eseguire procedure di manutenzione previste dalla **UNI 9994-1**, dalle disposizioni legislative vigenti e dalle procedure speciali raccomandate dal produttore dello specifico estintore oggetto di manutenzione.
- Il **Tecnico Manutentore di estintori d'incendio Senior**, oltre a svolgere le funzioni indicate nel precedente profilo, è in grado di comunicare in modo efficace con il cliente e di proporre in autonomia soluzioni migliorative; può inoltre coordinare le attività di altri tecnici manutentori di estintori d'incendio.

## Requisiti

Per accedere all'esame di certificazione è necessario che il candidato provi le proprie esperienze e competenze attraverso le seguenti evidenze:

- Possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado (sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).
- Aver frequentato un corso di formazione teorico pratico riguardante la manutenzione degli estintori d'incendio, comprendente tutti i contenuti della norma UNI 9994-1 della durata di almeno 6 ore.
- Periodo di pratica professionale documentabile in modo continuativo e prevalente, svolta per un periodo non inferiore a 6 mesi a tempo pieno, svolgendo le attività previste dalla norma UNI 9994-1 ed indicate nei punti 4 e 5 della norma UN 9994-2.

Compiti e attività specifiche della figura professionale	Tecnico Manu- tentore	Tecni- co Ma- nutent ore Senior
Eseguire i controlli visivi, di integrità e documentali	٧	V
Eseguire i controlli strumentali	٧	٧
Eseguire la sostituzione degli agenti estinguenti e dei componenti	V	V
Eseguire il collaudo idrostatico	V	V
Eseguire le registrazioni delle attivi- tà svolte, su supporto cartaceo o elettronico	٧	V
Relazionarsi con il cliente in merito alle attività di controllo e manuten- zione eseguite		٧
Coordinamento e controllo dell'attività di manutenzione		٧

#### **Esame**

Il programma delle prove si compone di 4 tipologie di prove eseguite nel seguente ordine:

# Prova scritta per la valutazione delle conoscenze

Le domande della prova scritta sono a risposta chiusa con 3 alternative, di cui una sola esatta. Al candidato vengono proposte 30 domande, ciascuna risposta corretta vale un punto, quelle sbagliate o non date valgono 0 punti, non si assegnano punteggi negativi. Il candidato ha a disposizione 40 minuti di tempo per svolgere la prova.

# Prova di Simulazione situazioni reali operative

La prova prevede il controllo di estintori d'incendio che presentano almeno 20 anomalie/non conformità; il campione degli estintori da valutare, deve comprendere entrambe le tipologie di estintori d'incendio, portatili e carrellati, ed i diversi tipi di agenti estinguenti. Il candidato ha a disposizione 30 minuti di tempo per svolgere la prova.

## Prova Pratica

La prova consiste nell'esecuzione da parte del candidato di almeno due fasi/attività previste dalla norma **UNI 9994-1** e relativa registrazione sui documenti se previsto. Il candidato ha a disposizione 20 minuti di tempo per svolgere la prova.

#### Prova Orale

Per il tecnico manutentore di estintori d'incendio senior, possono essere analizzati e valutati eventuali lavori effettuati, al fine di approfondire la valutazione delle abilità, delle conoscenze e delle capacità relazionali/comportamentali. Il candidato ha a disposizione 15 minuti di tempo per svolgere la prova.

# Durata della Certificazione – Mantenimento e rinnovo

La certificazione ha durata di tre anni dalla data di delibera del certificato ed è soggetta a mantenimenti annuali.

In particolare il tecnico certificato dovrà annualmente produrre e trasmettere a **Kiwa Cermet Italia** le seguenti evidenze:

- Continuità professionale nel settore.
- Registrazione e trattamento dei reclami ricevuti.
- Pagamento della quota annuale così come indicato nel tariffario applicabile.
- Partecipazione a corsi di aggiornamento ed eventi formativi organizzati da aziende produttrici di estintori di incendio e/o eventi formativi organizzati dalle associazioni di categoria.

Inoltre ai fini del mantenimento della certificazione il professionista non deve aver ricevuto da **Kiwa Cermet Italia** nessuna segnalazione scritta in merito a violazioni accertate del codice deontologico.

Alla scadenza del triennio di validità del certificato il tecnico certificato è tenuto alla trasmissione delle seguenti evidenze a **Kiwa Cermet Italia**:

- Partecipazione a corsi di aggiornamento/eventi formativi organizzati da aziende produttrici di estintori di incendio e/o eventi formativi organizzati dalle associazioni di categoria del settore antincendio, purché collegati alle attività del tecnico manutentore di estintori, nella misura minima di 8 ore nel triennio di validità della certificazione o, in caso di nuove disposizioni legislative o normative cogenti, entro i termini perentori di adozione previsti dalle stesse.
- Continuità professionale nel settore.
- Registrazione e trattamento dei reclami ricevuti;
- Ripetizione dell'esame.