



Nummer 23E0847/02 Vervangt 23E0847
Uitgegeven 28-03-2024 Eerste uitgave 15-03-2024
Geldig tot 28-03-2027 Briefnummer 23E0847/03/MFS/CWVDM/JB

Verklaring R_m-waarden [in m²K/W]

VERKLARING VAN KIWA BDA EXPERT CENTRE

Deze verklaring is gebaseerd op een berekening uitgevoerd door BDA Dak- en Geveladvies B.V. voor het product, zoals op deze verklaring vermeld, van

Vestjens straw products

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier te leveren producten. De berekening is uitgevoerd conform NTA 8800:2024.

PRODUCTNAAM BIOBLOW

RESULTATEN

Tabel 1 – R_m-waarden isolatielaag (m²W/K)

Laagdikte (mm)	Nieuwbouw en renovatie (λ _m = 0,049 W/mK)
100	2,04
150	3,06
200	4,08
240	4,89
250	5,10
300	6,12

- De warmteweerstand R_m is naar beneden afgerond.
- De R_m-waarden betreffen alleen de isolatielaag, niet een quasihomogene laag met isolatie, stijlen en / of regels en bevestigings.

Ron Scheepers
Kiwa

VERKLARING