

Aanvraagformulier Rijkstypekeurmerk

Application Form











Dutch Approval Mark



**Trust
Quality
Progress**

Kiwa NCP
Dwarsweg 10
5301 KT Zaltbommel
Netherlands
Tel +31 88 99885100
NL.info.ncp.fss@kiwa.com
www.kiwafss.nl



Organisatie <i>Organization</i>				
Soort aanvraag <i>Type of application</i>	:		Volgnummer <i>Number</i>	/
Bedrijfsnaam <i>Company Name</i>	:		Aanvraag kenmerk <i>Application Identification</i>	
Adres <i>Address</i>	:		Bedrijfslogo <i>Company Logo</i>	
Postcode en Plaats <i>Zip Code and City</i>	:			
Land <i>Country</i>	:			
Contactpersoon <i>Contact</i>	:			
Telefoonnummer <i>Phone Number</i>	:		Handtekening <i>Signature Applicant</i>	
E-mail	:			
Website	:			
Draagbaar Brandblusmiddel: <i>Portable Fire Extinguisher</i>				
Merknaam: <i>Brand</i>	Type: <i>Model</i>	Inhoud blusstof: <i>Nominal Charge</i>	Onderregistratie: <i>Subregistration</i>	Familie: <i>Family</i>
		kg ltr	Merk: <i>Brand</i>	Merk: <i>Brand</i>
			Type: <i>Model</i>	Type: <i>Model</i>
Blusstof: <i>Extinguishing Medium</i>				
Naam: <i>Name</i>	Droge blusstof <i>Dry Extinguishing Medium</i>	Natte blusstof <i>Wet Extinguishing Medium</i>	Gas blusstof <i>Gas Extinguishing Medium</i>	
De blusstof op het etiket dient overeen te komen met het testrapport. <i>The extinguishing medium on te label must be the same in the declaration report.</i>	ABC BC D	Water ltr ltr	CO2	
Bluskracht: <i>Fire Performance</i>				
				
Ja Nee Yes No	Ja Nee Yes No	Ja Nee Yes No	Ja Nee Yes No	Ja Nee Yes No
Rating:	Rating: X	Rating:		Rating:
Temperatuur <i>Temperature</i>	Elektrisch veilig <i>Dielectric test</i>	CE nummer: <i>CE approval</i>	Constante druk <i>Stored pressure</i>	Drijfgaspatroon <i>Propellant cartridge</i>
				
TMin: °C	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Yes No	CE	bar (20°C)	<input type="checkbox"/> CO2 <input type="checkbox"/> N2 gram (Propellant) bar (operating)
TMax: oC			<input type="checkbox"/> CO2 <input type="checkbox"/> N2 <input type="checkbox"/> He	
Test instituut: <i>Test institute</i>	Conformiteit: <i>Conformity</i>	Onafhankelijkheid: <i>Impartiality</i>	Datum Rapport: <i>Report date</i>	Rapportnummer: <i>Report number</i>
	EN-3-7 EN-3-7+A1:2007			



Documenten voor de aanvraag van het Rijkstypekeurmerk

Documents required for the application of the Dutch Approval Mark Fire Extinguishers

De onderstaande documenten dienen als bijlage bij dit aanvraagformulier ingediend te worden via digitale document overdracht. Uw aanvraag en overige correspondentie dient opgestuurd te worden naar NL.rijkstypekeur.ncp.fss@kiwa.com. Indien aangeleverde documenten niet in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde criteria dan zal de herbeoordeling op basis van uurtarief plaatsvinden. De beoordelingstermijn van 8 weken zal dan opnieuw van toepassing zijn.

The following documents must be provided by digital document transfer.


Your digital application and other correspondence must be sent to NL.rijkstypekeur.ncp.fss@kiwa.com

If documents supplied are not in accordance with the applicable criteria, the reassessment will take place on the basis of an hourly rate.

The assessment period of 8 weeks will then apply again.

Document		<i>In te vullen door de aanvrager</i> <i>To be completed by applicant</i>
A	Uittreksel kamer van Koophandel <i>Registration Chamber of Commerce</i>	Gecontroleerd door aanvrager <i>Checked by applicant</i>
	Een gewaarmerkt afschrift van de inschrijving van de indiener van de aanvraag in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken in Nederland dan wel in het handelsregister of in een daarmee vergelijkbaar register van zijn land van herkomst, dat niet ouder is dan drie maanden voor dagtekening van de aanvraag. <i>A certified copy of the registration of the applicant in the commercial register of the Chamber of Commerce and industry in Netherlands or in the commercial register or in a comparable register of his country of origin, that is not older than three months before the date of the request.</i>	Ja Nee Yes No NVT <i>Not Relevant</i>
B1	Technische beschrijving Brandblusser <i>Technical Description Fire Extinguisher</i>	Gecontroleerd door aanvrager <i>Checked by applicant</i>
	Een technische beschrijving van de brandblusser volgens NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007 of vergelijkbaar. Een draagbare brandblusser heeft ten minste een bepaald niveau van veiligheid en degelijkheid die gelijk is aan de mate van veiligheid en soliditeit conform de NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007 wanneer de draagbare blusser: a. voldoet aan de eisen van de NEN-EN 3.7+A1 met uitzondering van de technische eisen 4.5, 6.1 en 6.3 van de NEN-EN 3-7+A1. b. of een kleinere vulling heeft dan in eis 6.4.2 of 6.4.3 van NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007, maar wel voldoet aan de minimum eis van 5A en 21B en de andere eisen van NEN-EN 3-7:2004 + A1. Of; c. of een vulling heeft die ligt tussen de in eis 6.4.2 of eis 6.4.3 van de NEN-EN 3-7+A1 genoemde waarden en voldoet aan de overige eisen van de NEN-EN 3-7+A1. Voor dit blustoestel geldt in dat geval de waarde van de naastliggende kleinere vulhoeveelheid. <i>A technical description of the fire extinguisher according to NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007 or comparable. A portable fire extinguisher at least provides a degree of safety and soundness that is equal to the degree of safety and soundness envisaged with NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007 when the portable extinguisher:</i> a. <i>meets the requirements of NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007 except the technical requirements 4.5, 6.1 and 6.3 of NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007 A1 +,</i> b. <i>or has a smaller filling than in requirement 6.4.2 or 6.4.3 requirement of NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007, but meets the minimum requirement of 5A and 21B and the other requirements of NEN-EN 3-7:2004 + A1:</i> c. <i>or has a filling between the values set in requirement 6.4.2 or 6.4.3 of NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007 and meets the other requirements of NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007.</i> <i>In this case the values shall be used of the adjacent smaller filling volume.</i>	Ja Nee Yes No NVT <i>Not Relevant</i>
B1.a		
B1.b		
B1.c		
B1.a		
B1.b		
B1.c		



Document		<i>In te vullen door de aanvrager</i> <i>To be completed by applicant</i>
B2	Technische beschrijving Aerosol Brandblusser <i>Technical Description Aerosol Fire Extinguisher</i>	Gecontroleerd door aanvrager <i>Checked by applicant</i>
B2.a	<p>Een aerosol blustoestel dat voldoet aan richtlijn nr. 75/324/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 mei 1975 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake aerosols (PbEG L 147) biedt in ieder geval een mate van veiligheid en deugdelijkheid die ten minste gelijk is aan de mate van veiligheid en deugdelijkheid die beoogd is met de NEN-EN 3-7+A1 zoals bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, onder 3°, indien het aerosol blustoestel:</p> <p>a. voldoet aan de eisen van de NEN-EN 3-7+A1, met uitzondering van de eisen 4.6, 8 en 14 van de NEN-EN 3-7+A1, of</p> <p>b. een kleinere vulling heeft dan in eis 6.4.2 of eis 6.4.3 van de NEN-EN 3-7+A1, maar wel aan de minimum eis van 5A of 21B en de overige eisen van de NEN-EN 3-7+A1 voldoet.</p>	<p>Ja Nee Yes No</p> <p>NVT Not Relevant</p>
B2.a	<p><i>An aerosol fire-extinguisher that conforms to Directive 74/60/EEC. 75/324/EEC of the Council of the European communities of 20 May 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to aerosol dispensers (OJ L 147) offers a degree of safety and soundness at least equal to the level of safety and soundness that is envisaged with the EN 3-7 + A1 as referred to in paragraph 1, part f, under 3°, if the aerosol fire-extinguisher:</i></p> <p>a. <i>meets the requirements of EN 3-7 + A1, with the exception of the requirements 4.6, 8 and 14 of the EN 3-7 + A1, or</i></p>	
B2.b	<p>b. <i>a smaller filling than in requirement 6.4.2 or 6.4.3 requirement of the BS EN 3-7 + A1, but meeting the minimum requirement of 5A or 21B and the other requirements of the EN 3-7 + A1.</i></p>	
C	Constructietekeningen <i>Construction Drawings</i>	Gecontroleerd door aanvrager <i>Checked by applicant</i>
	<p>Een tekening van de bouw van de brandblusser en tekeningen van <u>alle onderdelen</u> ervan. Deze tekeningen moeten worden geverifieerd door een onafhankelijke test instituut. (de grootte van de tekening moet A4 of A3 zijn)</p> <p><i>A drawing of the construction of the fire extinguisher and drawings of all its components. These drawings should be authenticated by an independent test institute. (the size of the drawing should be A4 or A3)</i></p>	<p>Ja Nee Yes No</p> <p>NVT Not Relevant</p>
D	Fabriekscertificaat van de vulling <i>Factory Certificate of Extinguishing Medium</i>	Gecontroleerd door aanvrager <i>Checked by applicant</i>
	<p>Een certificaat van het blusmiddel, uitgegeven en geverifieerd door de fabriek die de blusstof heeft geproduceerd, een analyse en IR-scan.</p> <p><i>A certificate of the extinguishing medium, issued and authenticated by the factory that produced this extinguishing agent, an analysis and IR-scan.</i></p>	<p>Ja Nee Yes No</p> <p>NVT Not Relevant</p>
E	Etiket <i>Label</i>	Gecontroleerd door aanvrager <i>Checked by applicant</i>
	<p>Een voorbeeld van het etiket dat is gemaakt volgens de specificaties van NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007, of vergelijkbaar (zie hoofdstuk 16 van nl 3-7:2004 + A1:2007) Inclusief maatvoeringen in MM van tekst en tekstvlakken, brand klasse pictogrammen en Rijkstypekeur beeldmerk met de daarin opgenomen gegevens.</p> <p><i>An example of the label that is made in accordance with the specifications of NEN-EN 3-7:2004+A1:2007, or comparable (see chapter 16 of EN 3-7:2004+A1:2007) Including dimensions in MM of text and text areas, fire class icons and Dutch Approval Mark and data.</i></p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Instructie: Maatvoering elips conform naastliggende afmetingen Maatvoering tekst binnenring bedraagt 6 mm hoogte. Maatvoering buitenring bedraagt 3 mm in hoogte. Lettertype: Arial</p> <p>Instruction: Sizing Ellipse according to adjacent dimensions. Sizing tekst inner ring is 6 mm heigt. Sizing tekst outerring is 3 mm heigt Font: Arial</p> </div> </div>	<p>Ja Nee Yes No</p> <p>NVT Not Relevant</p>



Document		<i>In te vullen door de aanvrager</i> To be completed by applicant
F	Testrapport van een onafhankelijk testinstituut <i>Test Report Independent Test Institute</i>	Gecontroleerd door aanvrager <i>Checked by applicant</i>
	<p>Een verslag van een onafhankelijke test instituut:</p> <ul style="list-style-type: none">• overeenkomstig NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007 of vergelijkbaar (Zie Staatsblad 444-2008 voor aerosolen)• opgesteld overeenkomstig NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007 of vergelijkbaar.• waaruit blijkt dat de brandblusser voldoet aan NEN-EN 3-7:2004 + A1:2007 of vergelijkbaar (Zie Staatsblad 444-2008 voor aerosolen). <p>Dit verslag moet origineel zijn of geverifieerd zijn het test-instituut</p> <p><i>A report of an independent test institute:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>established in accordance with NEN-EN 3-7:2004+A1:2007 or comparable (see Staatsblad 444-2008 for aerosols)</i>• <i>drawn up in accordance with NEN-EN 3-7:2004+A1:2007 or comparable.</i>• <i>proving that the fire extinguisher complies with NEN-EN 3-7:2004+A1:2007 or comparable (see Staatsblad 444-2008 for aerosols).</i> <p><i>This report must be original or authenticated by the test institute</i></p>	<p>Ja Nee Yes No</p> <p>NVT <i>Not Relevant</i></p>
G	Verklaring eigenaar Testrapport <i>Statement Owner Test Report</i>	Gecontroleerd door aanvrager <i>Checked by applicant</i>
	<p>In het geval dat de aanvrager niet de eigenaar van het testrapport is dient er een verklaring van de eigenaar van het testrapport te zijn waarin wordt verklaard dat het testrapport kan worden gebruikt voor de aanvraag van de Rijkstipekeur. Deze verklaring moet naar behoren ondertekend worden en mag niet ouder dan 3 maanden zijn.</p> <p><i>In case the applicant is not the owner of the test report a declaration of the owner of the report in which he/she declares that the report may be used for the request of the Dutch Approval Mark. This declaration shall be duly signed and not older than 3 months.</i></p>	<p>Ja Nee Yes No</p> <p>NVT <i>Not Relevant</i></p>
H	CE / PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE Certificaat <i>CE / PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE Certificate</i>	Gecontroleerd door aanvrager <i>Checked by applicant</i>
	<p>Een geldige CE / PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE certificaat (tot min. 12 maanden vanaf de datum van aanvraag).</p> <p><i>A valid CE / PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE (up to min. 12 month from the application date).</i></p>	<p>Ja Nee Yes No</p> <p>NVT <i>Not Relevant</i></p>
I	Onderhoudsinstructies <i>Maintenance Instructions</i>	Gecontroleerd door aanvrager <i>Checked by applicant</i>
	<p>De leverancier voorziet in onderhoudsinstructies opgemaakt in het Nederlands of Engels. Hierin wordt beschreven hoe het blusmiddel onderhouden dient te worden in het geval van;</p> <ul style="list-style-type: none">• Hervulling na gebruik• Jaarlijks onderhoud• 5 / 15 jaar onderhoud• 10 jaar onderhoud• Andere onderhoudstermijnen dan bovenstaand genoemd <p>Hierbij wordt ten minste aangegeven welke onderdelen vervangen moeten en wat speciale aandachtspunten zijn. De leverancier zal de mengverhouding van het blusschuim aangeven.</p> <p>Aangeleverde onderhoudsdocumenten worden openbaar beschikbaar gesteld aan onderhoudsbedrijven zodat het benodigde onderhoud uitgevoerd kan worden.</p> <p><i>The supplier provides for maintenance instructions laid out in Dutch or English. Describes how the fire extinguisher must be maintained in the case of;</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Re-fill after use</i>• <i>Annual maintenance</i>• <i>5 / 15-year maintenance</i>• <i>10 years maintenance</i>• <i>Other instructions than the above mentioned maintenance terms</i> <p><i>This will at least identify those elements need replacement and what special points of attention are. The supplier will indicate the mix ratio of the fire-fighting foams.</i></p> <p><i>Supplied maintenance documents are made available to public maintenance companies, so that the necessary maintenance can be carried out.</i></p>	<p>Ja Nee Yes No</p> <p>NVT <i>Not Relevant</i></p>

**Beoordeling:***Assessment***In te vullen door Kiwa***To be completed by Kiwa***Projectnummer Kiwa***Projectnumber Kiwa*

		Akkoord: <i>Approved</i>	Niet akkoord: <i>Not approved</i>	Motivatie: <i>Motivation</i>
	Aanvraagformulier <i>Application form</i>			
A	Uittreksel kamer van Koophandel <i>Registration Chamber of Commerce</i>			
B1 B1.a B1.b B1.c	Technische beschrijving Brandblusser <i>Technical Description Fire Extinguisher</i>			
B2 B2.a B2.b	Technische beschrijving Aerosol Brandblusser <i>Technical Description Aerosol Fire Extinguisher</i>			
C	Constructietekeningen <i>Construction Drawings</i>			
D	Fabriekscertificaat van de vulling <i>Factory Certificate of Extinguishing Medium</i>			
E	Etiket <i>Label</i>			
F	Testrapport van testinstituut <i>Test Report Independent Test Institute</i>			
G	Verklaring eigenaar Testrapport <i>Statement Owner Test Report</i>			
H	CE / PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE Certificaat <i>CE / PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE Certificate</i>			
I	Onderhoudsinstructies <i>Maintenance Instructions</i>			

Beslissing:*Decision***Aanvraag is akkoord:***Application approved***Aanvraag is niet akkoord:***Application not approved***Beoordelaar:***Assessor:***Datum:***Date***Rijkstypekeurnummer:***Dutch Approval Mark Number*