



## Attest-met-productcertificaat K108924/01

Uitgegeven 2022-04-01 Vervangt -  
Geldig tot Onbepaald D.d. -  
Pagina 1 van 2

### Prefab meterkast

#### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven attest-met-productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

### Direct Aansluiten B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit attest met-productcertificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn **BRL K22007** "Prefab meterkasten" d.d. 10-06-2021.

In het kader van dit attest-met-productcertificaat legt Kiwa geen inspecties op met betrekking tot de productie van andere delen van de definitieve meterkast, noch de productie van het definitieve meterkast zelf.

Ron Scheepers  
Kiwa

*Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.  
Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

**Kiwa Nederland B.V.**  
Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
NL.Kiwa.info@Kiwa.com  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

**Onderneming**  
Direct Aansluiten BV.  
J.C. Kellerlaan 22  
7772 SG Hardenberg  
Tel. 085 - 064 72 25  
[info@directaansluiten.nl](mailto:info@directaansluiten.nl)  
[www.directaansluiten.nl](http://www.directaansluiten.nl)

**Certificatieproces**  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van:

- kwaliteitssysteem
- product

eenmalige beoordeling  
van prestatie in de  
toepassing

## Prefab meterkast

---

### TECHNISCHE SPECIFICATIE

#### Algemene beschrijving van het product

Prefab meterkast met of zonder bouwvoorziening, voorzien van een afsluitbare deur.

#### Processpecificatie

De prefab meterkast voldoet aan de in BRL K22007 vastgelegde producteisen.

#### Merken

De Kiwa®-keur producten worden als volgt gemerkt: **Kiwa K108924**

Plaats van het merk: binnenzijde prefab meterkast.

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk;
- productiedatum of -codering;
- type aanduiding;
- aan de voorzijde een sticker volgens NEN 3011-W02 (gele driehoek met bliksemschicht);
- aan de voorzijde voorzien van nummers ten behoeve van identificatie tijdens het aansluitproces;
- een plaatje met naam, adres en telefoonnummer van de uitvoerende partij.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

### PRESTATIES IN DE TOEPASSING

#### Beperking tot het ontwikkelen van brand en rook, BB afdeling 2.9 / Bbl artikel 4.42

Na transitie naar reguliere meterkast voldoet aan de meterkast aan de voorgeschreven brandklasse D, bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1.

#### Beperking van de aanwezigheid van schadelijke stoffen en ioniserende straling, BB afdeling 3.9 / Bbl artikel 6.25 en 6.26

Er is geen afgifte van schadelijke en/of hinderlijke stoffen te verwachten.

#### Weerstand tegen schokken

De prefab meterkast is bestand tegen schokken van 500 Nm (zacht lichaam) en 10 Nm (hard lichaam).

#### Weerstand tegen windbelasting

De prefab meterkast is bestand tegen een maximale windstuwdruk van 1000 N/m<sup>2</sup>.

#### Weerstand tegen puntbelasting

De prefab meterkast is bestand tegen een puntbelastingen.

#### Bescherming tegen stof, wind en water

De prefab meterkast voldoet aan beschermingsgraad IP44, bepaald volgens NEN-EN-IEC 60529.

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Direct Aansluiten B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.