

Norm (en)	BRL 1904/1905/9338 (EN 1504-3 / EN 13813 / EN 998-2)
Toepassingsgebied	Cementgebonden Mortels / Mortels voor Metselwerk
Reglementen(en)	Kiwa-Reglement voor Productcertificering

Normeisen	Toelating	1 ^e Controlebezoek	2 ^e Controlebezoek	3 ^e Controlebezoek	4 ^e Controlebezoek	5 ^e Controlebezoek (i.v.t)
Documentatiebeoordeling (1x per jaar)	X	X	X	X	X	X
Implementatiebeoordeling (1x per jaar)	X	X	X	X	X	X
Ingangscntrole grondstoffen	X	X	X	X	X	X
Organisatie (1x per jaar)	X	X	X	X	X	X
Bijwoning monsterneming en beproeving*	X	X	X	X	X	X
Verificatieonderzoek buig-en/of druksterkte**	X	X	X	X	X	X
Administratie: kwartaaltoetsing/etc.	X	X	X	X	X	X
Proceseisen: (weeg)installatie/opslag/etc.	X	X	X	X	X	X
Kwaliteitssysteemeisen (1x per jaar)	X	X	X	X	X	X

Het aantal bezoeken per jaar is 5, alleen indien het bedrijf beschikt over een ISO 9001 certificaat en Kiwa BMC inzage hebben in de rapportages van de ISO 9001-audits.

Auditdoelstellingen

Kiwa zal gedurende de bovenstaande audits toetsen of:

- het kwaliteitssysteem en het handboek overeenkomen met de eisen van de norm(en) en de vastgestelde reikwijdte van het toepassingsgebied en de scope
- het kwaliteitssysteem voldoende is geïmplementeerd om te bewerkstelligen dat wordt voldaan aan de eisen uit de van toepassing zijnde eisen;
- de gedefinieerde processen en documentatie van het kwaliteitssysteem aantoonbaar zijn geïmplementeerd;
- het kwaliteitssysteem systeem doeltreffend functioneert;
- de wijze van uitvoer van de werkzaamheden overeenkomt met de beschrijving hiervan in het kwaliteitssysteem;

*Indien productie tijdens het bezoek, bijwoning verdelen over de gecertificeerde producten

**De onderstaande verificatieonderzoeken verdelen over de bezoeken

-BRL 1904: 1 verificatieonderzoek druksterkte per product per jaar

-BRL 1905: 2 verificatieonderzoeken druksterkte metselmortel per jaar