

# Vragenlijst lekkage in koperen leiding

- De leeftijd van de koperen leiding;
- Wanneer de lekkages eerst zijn geconstateerd;
- De samenstelling/hardheid van het water (welk waterleidingbedrijf);
- Is er sprake van de toepassing van een onthardingsinstallatie of ander waterbehandelingssysteem?;
- De stroomsnelheid van het water;
- De stroomrichting van het water in het gefaalde leidingdeel (aangeduid op het geleverde leidingdeel). En of de stroom horizontaal of verticaal was;
- Temperatuur van het water;
- Zijn er naast de geleverde lekkage nog andere lekkages?;
- Hoeveel lekkages in totaal?;
- Betrof het een ringleidingsysteem?;
- Indien er sprake is van meerdere lekkages komen deze dan allemaal in dezelfde installatie voor?;
- Indien in verschillende installaties, is er dan een overeenkomst bij deze installaties? (bv min of meer dezelfde locatie in het gebouw);
- Waar vinden de lekkages plaats? (bv vlak na een bocht, bij een knelring, in rechte stukken);
- Stond de leiding met chemische stoffen in contact? (ooit eens mee gespoeld of aan de buitenkant contact hiermee gehad);
- Stond de leiding onder mechanische spanningen?;
- Staat erop de leiding een fabrikant vermeld? (+ overige data – legering, norm waar volgens het geleverd is).

**Vragen? Neem contact met ons op:**

[www.kiwatechnology.nl](http://www.kiwatechnology.nl)  
[technology@kiwa.nl](mailto:technology@kiwa.nl)  
+31 (0)88 998 35 21

