

Certificatieafspraak

Betreft
2022-05 Verificatie van Prestaties

datum
9 december 2022

Voor certificatie volgens CCV-certificatieschema BORG-E heeft de Commissie van Belanghebbenden Criminaliteitspreventie positief geadviseerd over de volgende harmonisatieafspraak. Deze is het resultaat van overleg tussen de certificatie-instellingen en de schemabeheerder en is op te vatten als harmonisatieafspraak als bedoeld in 4.1.1 van de schema's. Deze certificatieafspraak is geldig tot en met 31 december 2023.

<p>Onderwerp</p>	<p>Verificatie prestatie van het alarmtransmissiesysteem (ATS) in 1.2 Toepassingsgebied, 2.3.2 tabel 2.4 Alarmtransmissie; 2.3.4 tabel 2.7 Eindcontrole en in bedrijf stellen; Verificatie van prestaties conform VRKI 2022 Deel B § 7.4.6.</p> <p><i>In de VRKI 2022 Deel B is opgenomen:</i></p> <p>7.4.6 Verificatie van prestaties</p> <p><i>De toe te passen methoden voor verificatie van de prestaties van een ATS zijn beschreven in NEN-EN 50136-1:2012, hoofdstuk 7 Verification of Performance.</i></p> <p><i>De verificatie van de prestaties van een ATS behoort te worden uitgevoerd door de alarmtransmissie service provider (ATSP). In Nederland is dit in veel gevallen de aanbieder van het alarmtransmissiesysteem.</i></p> <p><i>De verificatie van de prestaties van een ATS behoort de volgende aspecten te omvatten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Verificatie dat het ATS functioneert conform de prestatie-eisen; hiertoe behoort het testen van de alarm doormelding en de bewaking van het ATS;</i> - <i>Verificatie die nodig is om de beschikbaarheid van het ATS vast te stellen of te bevestigen;</i> - <i>De registraties van storingen en verificaties van prestaties van alle ATS'en en ATSN'en behoren te worden vastgelegd door de ATSP.</i> <p><i>De registratie voor elke ATS-storing omvat:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tijd en datum van de storing;</i> - <i>Tijd en datum waarop de storing is verholpen en het systeem weer normaal functioneerde;</i> <p><i>De registraties behoren ten minste 3 jaar bewaard te blijven.</i></p> <p><i>Voor SP2 en DP1 (AT2) is het toegestaan verificatie van de prestaties achterwege te laten. Volstaan kan worden met het bewaken van de controlemeldingen uit het inbraaksignaleringsstelsel door de PAC.</i></p>
<p>Geharmoniseerde beoordeling</p>	<p>De certificatie-instellingen formuleren geen afwijking voor de certificaathouder als de verificatie en bijbehorende registratie niet aantoonbaar is.</p>

<p>Onderbouwing</p>	<p>De verificatie van de prestaties van een ATS behoort te worden uitgevoerd door de alarmtransmissie service provider (ATSP). Er wordt aangegeven dat dit in Nederland in veel gevallen de aanbieder van het alarmtransmissiesysteem is, maar in de praktijk blijkt dat dit vaak door 3 partijen wordt verzorgd (zie schema):</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Doormeldapparatuur bij de eindgebruiker door de certificaathouder; B. Verbinding tussen de doormeldapparatuur en de meldkamer door de telecomprovider; C. Ontvangstapparatuur op de meldkamer door de meldkamer. <p>NEN-EN 50131 van toepassing op de klantlocatie ←</p> <p>NEN-EN 50136 van toepassing op het alarmtransmissiesysteem ←</p> <p>De genoemde telecomprovider en meldkamer hebben geen verplichtingen richting de certificaathouder. De certificaathouder kan hierop niet worden beoordeeld.</p>
<p>Positief advies van de CvB Criminaliteitspreventie</p>	<p>1 december 2022</p>