

BESLUIT WERKGROEP KWALITEITSBEHEER PKVW

Besluitnummer: 09062023-1

Datum vaststelling besluit: 9-6-2023

Onderwerp: Gebouwverlichting in het Politiekeurmerk

Inwerkingtreding: 1 juli 2023

Inleiding:

Besparing van energie is niet langer alleen een wens van bewoners, het is een nationaal thema. Het Politiekeurmerk heeft daar in de handleidingen 2020 vroegtijdig op ingespeeld door het toestaan van het dimmen van verlichting in een aantal ruimten, en door zelfs onder voorwaarden uitschakelen mogelijk te maken. Dit betreft dan met name algemene compartimenten, bergingencomplexen, collectieve fietsenstallingen. In parkeergarages mocht alleen gedimd worden.

De mondiale ontwikkelingen maken dat het steeds gebruikelijker is om ook in andere ruimte te dimmen. Het Politiekeurmerk onderkent het belang en wil met onderstaand besluit dit verder, maar wel op een verantwoorde manier, mogelijk maken.

Besluittekst:

1. De werkgroep Kwaliteitsbeheer besluit dat de verlichting in een woongebouw gedimd mag worden tot 10% van de eis van Egem 20 lux, 0.3 Uh. Gedimde verlichting dient bij het betreden van de ruimte en vervolgens minimaal 7.5 meter, bij trappenhuizen per etage, van het volgende armatuur op te schakelen naar het niveau van de eis.
2. Bij (Nood)trappenhuizen, collectieve fietsenstallingen en bergingsgangen mag 7,5 meter na betreden van de ruimte de verlichting geheel uitgeschakeld zijn, maar dient direct na betreden en vervolgens minimaal per zone van 15 meter, de verlichting ingeschakeld te worden op het niveau van de eis van Egem 20 lux, 0,3 Uh, telkens minimaal 7,5 meter voor de volgende zone. *OF*
Bij deze ruimten mag ook optie 1 gekozen worden.
3. Bij garages, collectieve fietsenstallingen en bergingsgangen dient de verlichting minimaal 10 minuten te blijven branden op het niveau van de eis, bij overige ruimten is dat minimaal 5 minuten.
4. Centrale hallen, de route naar de lift en de route naar het trappenhuis zijn uitgezonderd op de eis, deze dienen altijd conform de eis van Egem 40 lux, 0,3 Uh te worden verlicht.
5. De verlichting in parkeergarages in een woongebouw mag eveneens gedimd worden tot 10% van de sterkte van de eis, echter mag deze niet uitgeschakeld worden en dient deze direct bij betreden en vervolgens per zone van minimaal 15 meter op te schakelen naar de sterkte van de eis.

Motivatie:

Met de aanpassing van de eis wordt zoveel mogelijk meebewogen met de wens tot energiebesparing, maar is er ook oog voor de sociale veiligheid.