



Vereinfachtes Anlagenzertifikat  
Typ B Geplanter Entfall der  
Zertifizierungspflicht < 500 kW

## GEPLANTE ÄNDERUNG



**Installierte Leistung (inkl. Bestand)  
< 500 kW?**



**$P_{AV,E}$  (E.9-Bogen, oder Anschlusszusage)  
Vertragl. Einspeiseleistung < 270 kW**



**Anwendung der VDE-AR-N 4105**

- 270 kW Rückspeisung darf nicht überschritten werden
- Mehr als 270 kW installierte Leistung nur mit  $P_{AV,E}$ -Überwachung möglich\*
- > 270 kW installierte Leistung übergeordneter Entkopplungsschutz inkl. Schutzprüfung (Kiwa)
- Statt Zertifizierer prüft jetzt der Netzbetreiber die einzureichenden Unterlagen
- Ausführung und Zertifizierung nach VDE-AR-N 4110 trotzdem möglich, bietet nachhaltigen und rechtssicheren Nachweis der Konformität

