

## Harmonisatieafspraken inspectie brandbeveiliging

Betreft  
2022-03 - Sleutelbuis, sleutelkuis of het sleuteldepot

datum  
27 september 2022

<b>Waarneming</b>	De inhoud van de sleutelbuis, sleutelkuis of het sleuteldepot kan niet worden beoordeeld.
<b>Toelaatbare grens</b>	Het inspectiepunt vervalt.
<b>Onderbouwing</b>	Toegang voor de brandweer heeft geen relatie met de doeltreffendheid van de installatie. De brandweer stemt af met de gebruiker hoe ze zich toegang verschaffen tot het pand. De harmonisatieafpraak is gebaseerd op de concepten van de CCV-inspectieschema's versie 2023.
<b>Methode</b>	-