

Certificatieschema('s)	BRL 4101 deel 01 d.d. 15 oktober 2012 inclusief wijzigingsblad d.d. 31 december 2014
	BRL 4101 deel 10 d.d. 18 december 2012 inclusief wijzigingsblad d.d. 31 december 2014
Toepassingsgebied	Gevelbekleding van Polymeer Composiet voorzien van een deklaag
Reglementen(en)	Kiwa Reglement voor Certificatie

Normeisen	Toelating (a)	Controlebezoek 1 t/m X (b)
Documentatiebeoordeling	X	X
Implementatiebeoordeling	X	X
Afwijkingen voorgaande audit	--	X
Organisatie:		
- § 6.2, Beheerder van het kwaliteitssysteem	X	X1
Specifieke product(ie)-eisen BRL 4101 deel 10:		
- § 5.2.1 t/m 5.2.8, Product-eisen, periodiek	X	X
- § 5.2.9, Behoud van eigenschappen	X	X1
Algemene (prestatie)-eisen: BRL 4101 deel 1:		
- H4, Bouwbesluit	X	-
- § 5.2, Zie product-BRL	X	-
- § 5.3, Zie product-BRL	X	-
- § 5.4, Stijfheid en doorbuiging	X	-
- § 5.5, Weerstand tegen schokken (Facultatief)	X (F)	-
- § 5.6, Milieuprofiel van het product (Facultatief)	X (F)	-
- § 5.7, Certificatiemerk	X	-
Eisen aan het kwaliteitssysteem:		
- § 6.3, Interne kwaliteitsbewaking / kwaliteitsplan	X	X1
- § 6.4, Beheersing laboratorium- en meetapparatuur	X	X1
- § 6.5, Procedures en werkinstructies	X	X1
- § 6.6 Overige eisen aan het kwaliteitssysteem, BRL 4101 deel 1	X	X1
- § 6.6 Overige eisen aan het kwaliteitssysteem, BRL 4101 deel 10	X	X1
Overige: Correct gebruik van certificaat, merken, logo's en pictogrammen	X	X1

Toelichtingen:

- (a) Bij wijzigingen van de BRL en/of in (de samenstelling van) het product en/of toevoegingen van producttypen, wordt op basis van de wijzigingen bepaald welke normeisen specifiek moeten worden herbeoordeeld.
- (b) Frequentie bedraagt 4 bezoeken per jaar. Deze frequentie kan met twee bezoeken worden gereduceerd naar een minimum van 2 bezoeken per jaar. De producent dient daarvoor in het bezit te zijn van een certificaat op basis van NEN-EN-ISO 9001 met een aan de BRL gerelateerde scope, verleend door een geaccrediteerde instelling.
- X1 Aspect dient minimaal 1x per jaar te worden beoordeeld. De assessor stelt vast welk(e) controlebezoek(en) passend zijn.
- (F) Normeis wordt uitsluitend beoordeeld wanneer deze deel uitmaakt van de (te verlenen) kwaliteitsverklaring.