

RAAMSCHEMA-IKB PRODUCTGEBONDEN
Afdekkingen voor putten

blad 1 van 2

Hoofdgroep	Onderwerp	Aspect	Methode	Frequentie	Registratie	
BETON	P1	Mengselsamenstelling	NEN-EN 206, art. 4 en 6 en NEN-EN 124-4 art. 4.6	NEN-EN 206, art. 8	Bij elk nieuw mengsel	Ja (4)
	P2	Besluit bodemkwaliteit	BRL 5070	BRL 5070	Bij elk nieuw mengsel en bij mengselwijziging	Ja (4)
	P3	Korrelverdeling mengsel	Korrelverdeling volgens specificatie producent(3)	Zeeanalyse	Bij twijfel	Ja (4)
	P4	Fijn materiaal	NEN 8005 art. 5.3.1	Zeven en/of berekening	Bij elk nieuw mengsel Bij twijfel	Ja (4) Ja (4)
	P5	Consistentie	NEN-EN 206 art. 4.2.1 en specificatie	NEN-EN 206 art. 5.4.1	(3)	Ja (4)
	P6	Luchtgehalte (bij gebruik van luchtbelvormende hulpstof)	NEN 8005 tabel D of specificatie	NEN EN 206 art. 5.4.3	bij gebruik, eenmaal per dag	Ja (4)
	P7	Chloridegehalte (3)	Max. gehalte vlg. NEN 8005 art. 5.2.6 en NEN-EN 124-4 art. 4.7	NEN-EN 206 art. 5.2.8	Eénmalig Eénmaal per maand bij gebruik van maritiem materiaal	Ja (4) Ja (4)
	P8	WCF. WBF	Waarde vlg. NEN 8005, tabel D, BRL 9203 art. 4.1.8 en NEN-EN 124-4 art. 4.5	NEN-EN 206 art. 5.4.2	Eénmaal per week en per type mengsel indien $wcf > 0,45$ Eénmaal per maand per type mengsel indien $wcf \leq 0,45$	Ja (4) Ja (4)
	P9	Waterabsorptie	NEN-EN 124-4 art. 4.8	NEN-EN 13369 art. 5.1.2	Eénmaal per maand	Ja (4)
	P10	Weerstand tegen vorst/dooi-zout (3) +R	NEN-EN 124-4 art. 4.3	NEN-EN 124-4 art. 6.4	Eénmaal per jaar per mengsel en productieproces	Ja (4)
	P11	Kubusdruksterkte	Waarde vlg. NEN-EN 124-4 art. 4.4	NEN-EN 206 art. 5.5.1.1 en 5.5.1.2	Eénmaal per week per sterkteklasse	Ja (4)

Hoofdgroep	Onderwerp	Aspect	Methode	Frequentie	Registratie	
PRODUCTIE	P12	Mallen	Hoedanigheid	d.m.v. meting aan de hand van gewaarmerkte tekeningen	Bij elke nieuwe mal	Ja (4)
					Bij ingrijpende wijzigingen van de mal	Ja (4)
				Visueel	Dagelijks	Nee
	P13	In te storten artikelen/voorzieningen	Type, aantal a.d.h.v. gewaarmerkte tekening	Visueel	Elke mal	Nee
	P14	Bekistingsolie	Juiste verwerking bekistingsolie	Visueel	Elke mal	Nee
	P15	Wapening aanbrengen	Juiste ligging	Visueel	Elke mal	Nee
	P16	Vulling van de mal	Juiste vulling	Visueel	Continu	Nee
	P17	Uit de mal nemen	Beschadigingen en uiterlijk	Visueel	Continu	Ja (5)
	P18	Nabewerken (3)	Vlg. intern voorschrift (NEN-EN 13369 art. 4.2.1.3)	Visueel	Continu	Nee
P19	Intern transport	Juiste wijze van transport	Visueel	Continu	Nee	

(1) Door middel van stempel of paraaf op ontvangstbon/vrachtbrief, cq. inschrijven in overzichtslijst

(2) Keuringsrapport of (attest-met) productcertificaat

(3) Per productieplaats vast te leggen in het dossier Technische Specificatie

(4) Registratie van gemeten waarde of afwijking

(5) Alleen bij afwijkingen

Hoofdgroep	Onderwerp	Aspect	Methode	Frequentie	Registratie	
GEREED PRODUCT	P20	Vorm en afmeting	NEN-EN 124-1 art. 6 en BRL 9203 art. 4.1.9	Meting vlg. BRL 9203 art. 4.1.9	2 elementen per dag	Ja
	P21	Ingestorte artikelen/voorzieningen	Type	Visueel	Dagelijks	Nee
	P22	Uiterlijk, beschadiging, scheurvorming	Conform intern voorschrift (3)	Visueel	Dagelijks	Ja (5)
	P23	Afgekeurde of voorlopig afgekeurde producten	Herkenbaarheid	Visueel	Wekelijks	Nee
			Reden van afkeuring	Visueel of meting	In voorkomende gevallen	Ja (4)
	P24	Reparatie/herbewerking	Juiste uitvoering vlg. intern voorschrift (3)	Visueel	In voorkomende gevallen	Ja (5)
	P25	Opslag en transport	Juiste wijze volgens intern voorschrift (3)	Visueel	Dagelijks	Ja (5)
	P26	Weersomstandigheden Opslagterrein	Min. en max. temperatuur	Meting	Dagelijks	Ja (4)
	P27	Merken	BRL 9203 art. 4.2	Visueel	Dagelijks	Ja (5)
	P28	Aanbrengen certificatiemerk	Juiste uitvoering volgens certificaat	Visueel	Iedere aflevering	Ja (5)
	P29	Kubusdruksterkte bij vervroegde aflevering	Beoogde waarde	NEN-EN 206 art. 5.5.1.1 en 5.5.1.2	Bij aflevering	Ja (4)
P30	Wijze van beladen	Juiste wijze	Visueel	Continu	Ja (5)	
P31	Mee te leveren artikelen	Juiste productsoort	Visueel vlg. stuklijst	Bij aflevering	Ja (5)	

(1) Door middel van stempel of paraaf op ontvangstbon/vrachtbrief, cq. inschrijven in overzichtslijst
(2) Keuringsrapport of (attest-met) productcertificaat
(3) Per productieplaats vast te leggen in het dossier Technische Specificatie

(4) Registratie van gemeten waarde of afwijking
(5) Alleen bij afwijkingen