

CORRECTIEBLAD C1:2019

Behorend bij

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

Leveren Ontruimingsalarminstallaties 4.0:2019

Publicatiedatum : 1 maart 2019

Ingangsdatum : 1 maart 2019

VOORWOORD

Dit correctieblad hoort bij het CCV-certificatieschema Leveren Ontruimingsalarminstallaties, versie 4.0, ingangsdatum 15 april 2019. Enige typfouten en onjuiste verwijzingen worden gecorrigeerd, per abuis weggelaten tekst toegevoegd en per abuis niet-verwijderde tekst geschrapt.

Dit correctieblad kent geen overgangstermijn.

De tekst van het conformiteitschema wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, te Utrecht.

© 2019. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B van de Auteurswet 1912 jo het besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microfilm or any other means without prior written permission from the publisher.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg, kan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

WIJZIGINGEN

Voor het CCV-Certificatieschema Leveren Ontruimingsalarminstallaties, versie 4.0 gelden de volgende wijzigingen:

Blz 16, 2.2.4, eerste tabel (Kabels, montagesystemen en bevestigingsmiddelen), derde rij, vijfde kolom:
Vervang “9” door “8”.

Blz 17, 2.2.4, eerste tabel (Functiebehoud), eerste rij, vijfde kolom:
Vervang “9.8” door “8.8”.

Blz 17, 2.2.4, tweede tabel (Transmissiewegen), vierde rij, vijfde kolom:
Vervang “9.1 t/m 9.7” door “8.1 t/m 8.7”.

Blz 24, 3.2.2, na de tabel:

Voeg toe:

“Het voldoen aan de eindtermen Onderhoudsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties uit bijlage 3 kan voor onderhoud aan luidalarminstallaties type A worden aangetoond als volgt:

- Diploma Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties aangevuld met aantoonbare¹¹ kennis over Ontruimingsalarminstallaties, NEN 2575 (deel 1 en 2) en NEN 2654-2; of
- Diploma Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties (A, B en stil), afgegeven tot medio 2013; of
- Diploma Projecteringsdeskundige A (alleen A), afgegeven vanaf medio 2013.

Het voldoen aan de eindtermen Onderhoudsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties uit bijlage 3 kan voor onderhoud aan luidalarminstallaties type B alsmede stilalarminstallaties en/of attentiepanelen worden aangetoond als volgt:

- Diploma Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties aangevuld met aantoonbare¹¹ kennis over Ontruimingsalarminstallaties, NEN 2575 (deel 1, 3 en 5) en NEN 2654-2; of
- Diploma Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties (A, B en stil), afgegeven tot medio 2013; of
- Diploma Projecteringsdeskundige B (alleen B), afgegeven vanaf medio 2013.

Het voldoen aan de eindtermen Onderhoudsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties uit bijlage 3 kan voor onderhoud aan draadloze stilalarminstallaties worden aangetoond als volgt:

- Diploma Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties aangevuld met aantoonbare¹¹ kennis over Ontruimingsalarminstallaties, NEN 2575 (deel 1 en 4) en NEN 2654-2; of
- Diploma Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties, afgegeven tot medio 2013; of
- Diploma Projecteringsdeskundige Draadloze stilalarminstallaties, afgegeven vanaf medio 2013.”.

Blz 25, 3.2.2, Periodieke kwalificatie:

Verwijder drie maal “Het voldoen aan de eindtermen (...) afgegeven vanaf medio 2013.”.

¹¹ Het individuele ontruimingsalarmonderhoudsbedrijf moet dit aantoonbaar maken aan de certificatie-instelling die dit beoordeelt. Dit kan bijvoorbeeld met een overzicht van deelnemers aan product- of normtraining
CCV-certificatieschema Leveren OAI 4.0:2019 - Correctieblad 1:2019

Blz 40, 4.5.2 tabel B, alinea onder de tabel Controlefrequentie:

Vervang “(projecteringsdeskundige, installatiedeskundige, onderhoudsdeskundige)” door: “(projecteringsdeskundige, installatiedeskundige, inbedrijfsteller)”.

Blz 52, 6.3:

Vervang “NEN 1010 + C1:2008” door “NEN 1010”.

Blz 52, 6.3:

Vervang “NEN 2575-2:2012+A1:2017” door “NEN 2575-2:2012+A1:2018”.

Blz 52, 6.3:

Vervang “NEN 2575-4:2012” door “NEN 2575-4:2013”.

Blz 52, 6.3:

Vervang “NEN 2654-2:2018” door “NEN 2654-2”.

Blz 52, 6.3:

Vervang “NEN-EN-IEC 60628-16:2011” door “NEN-EN-IEC 60268-16:2011”.

Blz 73, bijlage 7, Toelichting ter informatie:

Verwijder: “*Afhankelijk van de complexiteit (...) certificaathouder niet verweten kan worden.*”.