

## Certificatieafspraak REOB

Betreft  
**2018-05** - Onderhoud aan brandslanghaspels NEN 3211

datum  
27-11-2018

Voor certificatie volgens het CCV-certificatieschema's Onderhoud Blusmiddelen (REOB) heeft de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging (CvB Brand) ingestemd met de volgende harmonisatieafspraak.

Onderwerp	Onderhoud aan brandslanghaspels NEN 3211
Geharmoniseerde beoordeling	Onderhoud aan brandslanghaspels die voldoen aan NEN 3211 vindt op eenzelfde wijze plaats als aan brandslanghaspels die voldoen aan NEN 671-1.
Onderbouwing	<p>In paragraaf 1.2 van het REOB-schema staat dat het schema alleen van toepassing is op blusmiddelen volgens de normen in hoofdstuk 2. De Nederlandse norm NEN 3211 staat niet in hoofdstuk 2. Dit zou kunnen leiden tot de conclusie dat slanghaspels die voldoen aan NEN 3211 niet volgens het REOB-schema kunnen worden onderhouden. Die conclusie is niet juist.</p> <p>NEN 3211 dateert uit 1974 (en zijn voorganger uit 1963). Vanaf 1995 is er voor brandslanghaspels met vormvaste slang Europese normering ingevoerd in de vorm van NEN-EN 671-reeks. In maart 1995 is daarom NEN 3211 ingetrokken. NEN 3211 is aldus te beschouwen als Nederlandse voorganger van de Europese NEN-EN 671-reeks.</p> <p>In NEN 3211 waren zowel voor het ontwerp en de aanleg als het onderhoud van brandslanghaspels met vormvaste slang eisen opgenomen. In de NEN-EN 671-reeks is ontwerp en aanleg in een ander deel (deel 1) opgenomen dan het onderhoud (deel 3). Brandslanghaspels volgens NEN 3211 kunnen zonder problemen worden onderhouden volgens NEN-EN 671-3. Dit type haspels komt anno 2018 nog veel voor (30 á 40% van het totaal aantal brandslanghaspels). Als de haspels nog goed functioneren is er geen reden ze te vervangen.</p>
Instemming van de CvB Brand	13 november 2018