

Certificatieafspraak BMI-OAI

Betreft
2019-04 – compatibiliteitsverklaringen NEN-EN 54-13

datum
04-12-2019

Voor certificatie volgens het CCV-certificatieschema Leveren Brandmeldinstallaties heeft de CvB Brand ingestemd met de volgende certificatieafspraak. Deze is het resultaat van overleg tussen de certificatie-instellingen en de schemabeheerder en is op te vatten als harmonisatieafspraak als bedoeld in 4.1.1 van het schema.

Onderwerp	De eis in 2.2.3 is dat genormeerde apparatuur met ingang van 1-1-2020 moet beschikken over een compatibiliteitsverklaring volgens NEN-EN 54-13, niet ouder dan 3 jaar. Dit veronderstelt verklaringen op basis van NEN-EN 54-13:2017. De betreffende verklaringen zijn niet beschikbaar.
Geharmoniseerde beoordeling	Aan de eis is voldaan als de certificaathouder voor de brandmeldcentrale en alle direct (niet via een potentiaalvrij contact) aangesloten actieve elementen compatibiliteitsverklaringen kan tonen volgens NEN-EN 54-13:2005 of NEN-EN 54-13:2017, afgegeven door een daarvoor geaccrediteerde keuringsinstantie en de apparatuur binnen zijn toepassingsgebied wordt gebruikt.
Onderbouwing	<p>Een BMI (en OAI) bestaat uit genormeerde apparatuur (NEN-EN 54-serie) en andere componenten. Vast moet staan dat de genormeerde apparatuur met elkaar een functionerend geheel kan vormen. Hiervoor is de compatibiliteitstest van NEN-EN 54-13 beschikbaar. De test moet worden uitgevoerd door daarvoor gekwalificeerde keuringsinstanties ('notified bodies'). De fabrikant van de genormeerde apparatuur moet de test laten uitvoeren.</p> <p>Notified bodies testen nog niet op de meest recente versie van NEN-EN 54-13, wel op de 2005-versie van de norm. Daarmee zou dan niet voldaan zijn aan de eis uit het schema.</p> <p>Reden dat niet op de 2017-versie maar op de 2005-versie wordt getest is dat uit de 2017-versie het gedeelte over transmissieweg is geschrapt. Dit moet terugkomen in NEN-EN 54-2 voor de brandmeldcentrale. Herziening van NEN-EN 54-2 is echter nog niet gepland.</p> <p>Omdat uitvoering van de test buiten de directe macht en controle van de certificaathouder ligt, is ontbreken van compatibiliteitsverklaringen volgens NEN-EN 54-13 niet ouder dan 3 jaar niet verwijtbaar aan het branddetectiebedrijf.</p>
Instemming van de CvB Brand	03 december 2019