

13 VOORSCHRIFTEN

Een fabrikant kan ervoor kiezen een separaat installatievoorschrift te maken aangevuld met een montagevoorschrift of hij kiest voor een uitgebreid montagevoorschrift, waarin installatieaspecten zijn opgenomen. Een installatievoorschrift is bedoeld voor de ontwerper, hierin zijn aspecten opgenomen zoals bv de keuze van diameters. Een montagevoorschrift is specifiek voor de monteur/installateur voor op de bouwplaats. Een installatievoorschrift mag via oa internet beschikbaar zijn.

Bij elk systeem moet een in het Nederlands gesteld montagevoorschrift zijn gevoegd. Wordt het systeem in meerdere delen geleverd of het voorschrift is opgesplitst in meerdere documenten, dan dient de fabrikant ervoor te zorgen dat het document bij een van de essentiële delen is mee verpakt of dat het opgesplitste document bij het juiste onderdeel is meeverpakt.

Hierbij mogen pictogrammen worden toegepast. Deze mogen ook op het product zijn aangebracht, de fabrikant dient er voor te zorgen dat de pictogrammen leesbaar en voor één uitleg te gebruiken zijn. Producten met CE markering dienen reeds te beschikken over correcte instructies, aanvullend hierop dienen minimaal de volgende zaken nog te zijn opgenomen:

- a. een schematische voorstelling van het systeem met de verbindingstechnieken en de wijze van monteren en aansluiten van toestellen;
- b. de frequentie en de wijze van inspectie. Aangegeven dient te worden dat het CLV-systeem minimaal éénmaal per jaar geïnspecteerd dient te worden. Men name dient aandacht besteed te worden aan de inspectie van de opvanginrichting voor het condensatie- en het regenwater, de afvoerleiding voor dit water en het sifon;
- c. een verwijzing naar nationale installatienormen waar van toepassing, in verband met het aantal toestellen dat aangesloten mag worden, of een verwijzing naar de EN 13384-2 waarbij via berekening dit bepaald kan worden;
- d. de minimale lengte uit de schachtwand van de toevoer- en afvoeraansluitingen (50mm);
- e. bij meer dan 2 aansluitingen per verdieping dient de doorlaat vergroot te worden met het (de) oppervlak(ten) van de projectie van de insteeksok(ken);
- f. de wijze van bevestiging van het systeem aan het gebouw (beugelen, steunen);
- g. de aansluiting op riolering van de afvoerleiding van het condensatie- en regenwater;
- h. het beugelen van het CLV-systeem indien het systeem aan de buitenzijde van de gevel is aangebracht;
- i. aangegeven op welke wijze bevriezing van het condensatiewater voorkomen kan worden indien het CLV-systeem aan de buitenzijde van de gevel wordt aangebracht (bijvoorbeeld door isoleren en/of verwarmingselement aanbrengen);
- j. aangeven op welke wijze voorkomen kan worden dat gevormde ijspegels gevaar op kunnen leveren indien het CLV-systeem aan de buitenzijde van de gevel wordt aangebracht.
- k. Indien expliciet vermeld wordt dat het systeem niet aan de buitenzijde van de gevel mag worden aangebracht vervallen h, i, en j.