

## 13 MONTAGEVOORSCHRIFT

Bij elke verpakkingseenheid, behalve bochten verlopen en pijpen langer dan 1 meter (zie opmerking), moet een in het Nederlands gesteld montagevoorschrift zijn gevoegd of op de verpakkingseenheid zijn aangebracht. Hierbij mogen pictogrammen worden toegepast. Producten met CE markering dienen reeds te beschikken over correcte instructies, aanvullend hierop dienen minimaal de volgende zaken nog te zijn opgenomen:

- een verwijzing naar nationale installatienormen, waar van toepassing
- de wijze van beugelen; uit het voorschrift moet blijken welke beugels toegepast dienen te worden
- dat de onderdelen over een lengte van > 40mm (of door de fabrikant opgegeven minimale lengte) in elkaar geschoven dienen te worden
- dat bij toepassing van een schuifstuk voor inspectiedoeleinden het gedeelte van het insteekende van pijpen dat in de figuren 1 en 4 is aangeduid met h slechts over een lengte van 50 mm mag worden gemonteerd. Zodoende komt na volledig verschuiven een inspectieopening boven de toestelaansluitstomp beschikbaar. Deze aanwijzing mag ook middels een instructie op een productsticker zijn aangebracht.
- het minimale afschot naar het toestel dient 50 mm/m of 3 graden te bedragen

Opmerking: de uitzondering is gemaakt om er voor te zorgen dat er geen overtollige handleidingen ongebruikt op de bouwplaats rondslingeren. De gedachte is dat er alleen bij essentiële systeemonderdelen een handleiding meegeleverd wordt.