

# Wijzigingsblad BRL K904/03

## Tanksaneringen

Datum wijzigingsblad 14 september 2012

Techniekgebied Saneren en Reinigen

Vastgesteld door CvD Tanks, Tankinstallaties en Appendages d.d. 14 september 2012

Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

### **Geldigheid**

Dit wijzigingsblad behoort bij BRL nummer K904/03 d.d. 26 juli 2011.

Kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven behoeven niet opnieuw te worden uitgegeven.

### **Bindend verklaring**

Dit wijzigingsblad is door Kiwa bindend verklaard per 17 september 2012.

### **4.3 Ingangscntrole op verontreiniging van de bodem**

*De tekst wordt gewijzigd in:*

Bij het saneren van een ondergrondse tank wordt onderzoek naar verontreiniging van de bodem uitgevoerd op relevante plaatsen van de saneren tankinstallatie overeenkomstig NEN 5740 door een instelling die daartoe erkend is op grond van het Besluit Bodemkwaliteit. De rapportage van het bodemonderzoek moet bij de sanering inzichtelijk zijn.

Bij het saneren van bovengrondse tanks is een bodemonderzoek niet noodzakelijk, het bevoegd gezag kan dit echter wel eisen. In dat geval dient een onderzoek uitgevoerd te worden naar verontreiniging van de bodem op relevante plaatsen van de saneren tankinstallatie overeenkomstig NEN 5740 door een instelling die daartoe erkend is op grond van het Besluit Bodemkwaliteit.

Het bodemonderzoek is ten tijde van de tanksanering is niet ouder dan 6 maanden, bij overschrijding van deze termijn moet schriftelijk akkoord van het bevoegd gezag inzichtelijk zijn.