

Wijzigingsblad BRL K902/04

Tanksanering HBO/diesel

Datum wijzigingsblad 14 september 2012

Techniekgebied Saneren en Reinigen

Vastgesteld door CvD Tanks, Tankinstallaties en Appendages d.d. 14 september 2012

Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Geldigheid

Dit wijzigingsblad behoort bij BRL nummer K902/04 d.d. 26 juli 2011.

Kwaliteitsverklaringen die op basis van die beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven behoeven niet opnieuw te worden uitgegeven.

Bindend verklaring

Dit wijzigingsblad is door Kiwa bindend verklaard per 17 september 2012.

4.3 Ingangscontrole op verontreiniging van de bodem

De tekst wordt gewijzigd in:

Bij het saneren van een ondergrondse tank wordt onderzoek naar verontreiniging van de bodem uitgevoerd op relevante plaatsen van de saneren tankinstallatie overeenkomstig NEN 5740 door een instelling die daartoe erkend is op grond van het Besluit Bodemkwaliteit. De rapportage van het bodemonderzoek moet bij de sanering inzichtelijk zijn.

Bij het saneren van bovengrondse tanks is een bodemonderzoek niet noodzakelijk, het bevoegd gezag kan dit echter wel eisen. In dat geval dient een onderzoek uitgevoerd te worden naar verontreiniging van de bodem op relevante plaatsen van de saneren tankinstallatie overeenkomstig NEN 5740 door een instelling die daartoe erkend is op grond van het Besluit Bodemkwaliteit.

Het bodemonderzoek is ten tijde van de tanksanering is niet ouder dan 6 maanden, bij overschrijding van deze termijn moet schriftelijk akkoord van het bevoegd gezag inzichtelijk zijn.

5.7.5 Verwijderen vulmassa

De tekst wordt gewijzigd in:

De vulmassa, zand of schuimbeton, kan zowel handmatig als machinaal uit de tank verwijderd worden. Indien de tank betreden moet worden voor schoonmaakwerkzaamheden dan dienen vooraf metingen met de zuurstof explosiemeter verricht te worden. De voorschriften van de AI 5 " Veilig werken in besloten ruimten" dienen nageleefd te worden.

Als er tijdens het verwijderen van de vulmassa een verontreiniging wordt geconstateerd dan dient de eigenaar en het bevoegd gezag hiervan op de hoogte te worden gesteld. De verontreinigde grond dient te worden afgevoerd conform de voorschriften van het Wet milieubeheer (Wm).

De vulmassa dient te worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Indien middels bemonstering en analyse door een instelling die daartoe erkend is op grond van het Besluit Bodemkwaliteit wordt aangetoond dat de vulmassa van ten minste de gelijke bodemfunctieklaas is als de omliggende grond dan mag deze worden gebruikt om de ontstane tankput weer aan te vullen.