



Productcertificaat K-0213964/1

Uitgegeven 2023-11-15

Vervangt

Pagina 1 van 2

Robot Solid / Solution Composiet verdeler

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Robot Vloerverwarming B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K17701 "Verdelers voor wand/vloerkoeling- en of verwarmingsinstallaties" 07-05-2021.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.nl

Onderneming
Robot Vloerverwarming B.V.
Kelvinring 56a
2952 BG ALBLASSERDAM
Tel. 078-6411619
info@robot-vloerverwarming.nl
www.robot-vloerverwarming.nl

Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Robot Solid / Solution Composiet verdeler

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Onderwerp

Robot Solid / Solution Composiet verdeler

Productkenmerken

Het product voldoet aan BRL K17701 verdelers voor warm water en gekoeld water.

Specificatie

Gecertificeerde onderdelen van de verdeler:

Onderdeel /materiaal	Leverancier	Artikel nummer
PA66/GF huis 2-8 groepen	Therminon BV	190382-190388
Metalen Insert M30x1.5 lang Groepsafsluiter ¾" EC	Jürgen Schlosser Armaturen GmbH	190179
O-ring groepsafsluiter EPDM 01/U70 EP	Lav.el. gomma SRL	Kiwa certificaat K43770
PA66/GF insteek Nippel ¾" EC	Therminon BV	190129
O-ring PA66/GF insteek Nippel EPDM 01/U70 EP	Lav.el. gomma SRL	Kiwa certificaat K43770
Flowmeter Kunststof kort	Cam (Cam-Crescini)	190107
O-ring flowmeter EPDM 01/U70 EP	Lav.el. gomma SRL	Kiwa certificaat K43770

MERKEN

Het verdelerhuis en verpakking wordt gemerkt met **KIWA LTV CV**

Het verdelerhuis wordt minimaal voorzien van de volgende merken:

- **KIWA LTV CV** Klasse 4 / 6 bar;
- certificaat nummer;
- fabrieksnaam en/of handelsnaam;
- type identificatie;
- productiedatum of -code.

De uitvoering van de merken is als volgt: deugdelijke, duidelijke en duurzame opdruk.

Logistiek

Productie en assemblage zijn vastgelegd in de logistieke bijlage van het productcertificaat.

TOEPASSING EN GEBRUIK

Voor de producten geldt dat deze ontworpen zijn voor vloerverwarming, met een levensduur van 50 jaar bij een temperatuurprofiel volgens klasse 4 uit NEN-ISO 10508 en een toelaatbare werkdruk van maximaal 6 bar.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Robot Vloerverwarming B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.