

## Productcertificaat K25397/03

Uitgegeven 2014-10-01

Vervangt K25397/02

Pagina 1 van 3

## Nodulair gietijzeren koppelingen voor leidingen van PVC-U en PE

### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

### AVK Nederland BV


geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keur merk, bij aflevering voldoen aan

**Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K773:** "Nodulair gietijzeren fittingen voor leidingssystemen van PVC-U of PE voor het transport van drinkwater"

waarvan de eisen uit

**NEN-EN 12842:** "Hulpstukken van nodulair gietijzer voor leidingssystemen van PVC-U of PE - Eisen en beproevingsmethoden"

onderdeel uitmaken.



Bouke Meekma  
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

#### Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00  
Fax 070 414 44 20  
[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

#### Leverancier

AVK Nederland BV  
Radeweg 12  
8171 MD VAASSEN  
Nederland  
Tel. +31 578-574490  
Fax +31 578-574459  
[avknl@avk-nl.nl](mailto:avknl@avk-nl.nl)  
[www.avkvalves.com](http://www.avkvalves.com)

Certificatieproces  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van:

- kwaliteitssysteem
- product

## Nodulair gietijzeren fittingen voor leidingsystemen van PVC-U of PE voor het transport van drinkwater

---

### PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat.

| Type koppeling/hulpstuk           | Diameter bereik buis [mm] |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Flens/mof T-stuk (MMA-KS 250/100) | 250/100                   |
| Flens/mof stuk (E-KS)             | 250/250                   |
| Flens/mof PE-stuk (PE 125/125)    | 125/125                   |

## Nodulair gietijzeren fittingen voor leidingsystemen van PVC-U of PE voor het transport van drinkwater

---

### TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast als leidingsystemen voor het transport van drinkwater met een nominale middellijn van DN 40 t/m DN 700 bij een maximale waterdruk van 1 MPa en een watertemperatuur van 30°C.

### TOXICOLOGISCHE EISEN

Toelating:

Dit product is toegelaten op basis van de eisen die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën leidingwatervoorziening" (gepubliceerd in de Staatscourant).

ATA criteria:

Aan de ATA-productcertificering liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent moet worden voldaan aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur die, in verband met de vertrouwelijkheid, is vastgelegd in de niet-openbare bijlage bij het Kiwa certificaat K25397. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke ATA-producteisen die in verband met de vertrouwelijkheid zijn vastgelegd in de niet-openbare bijlage bij de Kiwa certificaat K25397.

### MERKEN

De Kiwa<sup>®</sup>-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA" samen met  of het verkorte woordmerk .

Plaats van het merk:

op de buitenzijde van de koppeling.

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of logo;
- de laatste twee cijfers van het jaar van fabricage;
- materiaalaanduiding;
- Fabrikantenaanduiding;
- Uitwendige diameterrange van de buizen waarvoor de koppeling geschikt is (mm);
- Nominale druk.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- AVK Nederland BV

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.