



Productcertificaat K5021-9

Uitgegeven 2025-03-01

Vervangt K5021/08

Pagina 1 van 3

TV koppeling van PVC-U

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Dyka B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K17301 "Leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water" d.d. 29-10-2021 inclusief wijzigingsblad d.d. 06-06-2024.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
info@kiwa.com
www.kiwa.com

Onderneming
Dyka B.V.
Produktieweg 7
8331 LJ STEENWIJK
Postbus 33
8330 AA STEENWIJK
Tel. 0521-534911
info@dyka.nl
www.dyka.nl



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

TV koppeling van PVC-U**PRODUCTSPECIFICATIE**

Trekvaste koppelingen van PVC-U, voor drinkwaterleidingen, conform beoordelingsrichtlijn K17301.

De producten overeenkomstig onderstaande tabel behoren tot dit certificaat.

Nominale maat (mm)	TV koppeling			
	Type I		DykaGrip	
	PN 8	PN 10	PN 10	PN 16
63	-	-	-	X
75	-	-	-	X
90	-	-	X	-
110	-	X	X	-
125	-	X	X	-
160	-	X	X	-
200	-	X	X	-
250	-	X	X	-
315	-	X	X	-
400	X	X	X	-
450	X	X	-	-
500	X	X	-	-

De rechte trekvaste koppelingen zijn aan beide zijden voorzien van een trekvaste verbinding. Overige trekvaste koppelingen, zoals bochten/ T-stukken e.d., zijn geassembleerd met behulp van een standaard lijmverbinding tussen het eveneens Kiwa gecertificeerde lijmhulpstuk (b.v. bocht/T-stuk) en één zijde van de rechte trekvaste koppeling zodat één of meerdere/alle uiteinden van het hulpstuk voorzien zijn van de trekvaste verbinding.

Kleur:

Type I: crème

DykaGrip: crème en grijs

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN

De trekvaste fittingen worden minimaal voorzien van de volgende merken:

- **KIWA**  of op kleine producten  of  of **KK** ¹⁾ of **KK** ¹⁾;
- fabrieksnaam, handelsnaam;
- materiaal identificatie, e.g: PVC-U, PE80 of PE100;
- PN-getal;
- nominale buitendiameter van de bijpassende buis in mm;
- productiecode ²⁾.

De uitvoering van de merken is als volgt: duidelijke, duurzame en onuitwisbare opdruk op elk zadel.

1. Voor kleine fittingen is merken alleen met KK ook toegestaan.
2. Mag desgewenst in code worden aangebracht.

TV koppeling van PVC-U

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bedoeld voor leidingsystemen:

- voor transport van drinkwater tot een temperatuur van 20 °C en ruw water met een maximum temperatuur van 45°C;
- van ongeplasteerd polyvinylchloride (PVC-U) en georiënteerd polyvinylchloride (PVC-O) voor transport van drinkwater en ruw water verwarmd tot 45 °C.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Dyka B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.