



CERTIFICAAT

Productcertificaat K57121/03



Uitgegeven 2022-08-01

Vervangt K57121/02

Pagina 1 van 3

Inlaatcombinaties

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Itho Daalderop B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn

BRL-K630 " Inlaatcombinaties voor gesloten warmwatertoestellen en drukontlastkleppen voor water" 01-12-2018,

Als ook aan

NEN-EN 1488: 2000: "Appendages in gebouwen – Inlaatcombinaties voor gesloten warmwatertoestellen – Beproevingen en eisen

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.nl

Onderneming

Itho Daalderop B.V.
Lingewei 2
4004 LL TIEL,
Tel: 0344-636500
Fax 0344-620901
www.ithodaalderop.nl



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Inlaatcombinaties

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat

De **02-00444 INLAATCOMB 8 BAR** is van toepassing in de volgende verkoopsets:

02-00568	1	INLAATCOMB SET 8 BAR
07.90.64.023	4	INLAATCOMB 8 BAR DAALD
07.92.64.047	6	BOILER AANSLUITSET
07.92.64.051	10	INLAATCOMB SET 8 BAR
07.95.65.006	3	SERVICESET INLAATCOMB. 8
03-00721	1	INLAATCOMBINAT BCU 8BAR

De **02-00445 INLAATCOMB 6 BAR** is van toepassing in de volgende verkoopsets

07.90.64.012	1	INLAATCOMB 6 BAR DAALD.
07.90.64.021	8	INLAATCOMB 6 BAR DAALD
07.92.64.055	7	INLAATCOMB SET 6 BAR

GESCHIKTHEID VOOR CONTACT MET DRINKWATER

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk KIWA 

Plaats van het merk: buitenzijde van het huis

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of -merk, op het huis;
- nominale diameter DN, op het huis;
- nominale ontlastdruk P_{nr} in kPa; op het plaatje;
- indicatie voor stroomrichting, op het huis;
- markeringen van de verschillende standen van de bedieningsknoppen;
- fabricagedatum (maand en jaar) of -code, op het huis;
- geluidsklasse (indien van toepassing), op het huis;
- type-aanduiding, op het huis.

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar

TOEPASSING EN GEBRUIK

De appendages voor de warmtapwatervoorziening zijn bestemd om te worden toegepast in de nominale maten zoals omschreven in de productnormen in artikel 4.3.1 van BRL-K630 en zijn bedoeld voor toepassing in leidingwaterinstallaties met een druk aan de ingangszijde van ten hoogste 1,0 MPa (10 bar) en een watertemperatuur van ten hoogste 90°C.

Inlaatcombinaties

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Itho Daalderop B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.