



Productcertificaat K6075/10

Uitgegeven 2021-08-15

Vervangt K6075/09

Pagina 1 van 3

Schuifafsluiters en vlinderkleppen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Appendagefabriek Kolk B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K602 " Afsluiters en overige appendages voor drinkwatertransport en - distributiesysteem" d.d. 04-09-2018.

waarvan aanvullende eisen uit

NEN-EN 1074-2: "Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 2: Blokafsluiters".

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.nl

Onderneming

Appendagefabriek Kolk B.V.
Parelstraat 5
7554 TL HENGEL O V
Tel. 074-2918961
info@kolkbv.nl
www.kolkbv.nl



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Schuifafsluiters en vlinderkleppen

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat

Schuifafsluiters

Model : EKO, Sunaflex T8193, 2500 cycli duurbeproeving

PN 10	PN 16	PN: 10/16
DN 50	DN 200	DN 200
DN 65	DN 250	DN 250
DN 80	DN 300	DN 300
DN 100	DN 350	DN 350
DN 125	DN 400	DN 400
DN 150	DN 450	DN 450
	DN 500	DN 500
	DN 600	DN 600

Model CTV, 250 cycli duurbeproevingen

PN 10/16
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 350
DN 400

Vlinderkleppen

Model : EKK, Sunaflex T8165, 2500 cycli duurbeproeving

PN 10	PN 16	PN: 10/16
DN 200	DN 200	DN 100
DN 250	DN 250	DN 125
DN 350	DN 350	DN 150
DN 400	DN 400	
DN 450	DN 450	
DN 500	DN 500	
DN 600	DN 600	
DN 600	DN 600	
DN 700	DN 700	
DN 800	DN 800	
DN 900	DN 900	
DN 1000	DN 1000	
DN 1100	DN 1100	
DN 1200	DN 1200	
DN 1300	DN 1300	
DN 1400	DN 1400	

Schuifafsluiters en vlinderkleppen

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017 (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA ",
Plaats van het merk: op het huis of identificatieplaat

Verplichte aanduidingen:

- nominale maat (DN) op het huis;
- identificatie van het materiaal voor het huis;
- drukklasse (PN) op het huis;
- productiejaar;
- fabrieksnaam of –merk op het huis;
- nummer van het relevante deel van EN 1074 (bijv. 1074-2).

Opmerking:

- de verplichte aanduidingen mogen ook op de aanduidingenplaat worden aangebracht;
- op de aanduidingenplaat moeten tenminste het fabrieksmerk en het Kiwa woordmerk voorkomen.

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar

TOEPASSING EN GEBRUIK

Schuifafsluiters en vlinderkleppen zijn bestemd om zowel boven- als ondergronds te worden toegepast in leidingwaterinstallaties of in leiding voor het transport van de grondstof van drinkwater met een medium temperatuur van ten hoogste 30 °C. Zij hebben een open/dicht functie en zijn geen regelorgaan.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Appendagefabriek Kolk B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.