



Productcertificaat K6077/10

Uitgegeven 2019-12-15

Vervangt K6077/09

Pagina 1 van 3

Vloeimiddelen en vertinningspasta's voor zachtsolderen van capillaire verbindingen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Bison International B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K624 "Vloeimiddelen en vertinningspasta's voor zachtsolderen van capillaire verbindingen van koperen en koperlegeringen" d.d. 2019-10-03.

Ronald Karel
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming

Bison International B.V.
Dr. A.F. Philipsstraat 9
4462 EW GOES
Tel. 0113-235700
info@bison.boltongroup.nl
www.bison.net

Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Vloeimiddelen en vertinningspasta's voor zachtsolderen van capillaire verbindingen

Technische specificatie

De onderstaande type behoren tot dit certificaat.

Soldeervloeistof

S-39 koper (Cu) Kiwa Vloeistof

S-65 koper (Cu) Kiwa Vloeistof

OPMERKING

Betreffende producten zijn nog niet beoordeeld op alle hygiënische aspecten zoals opgenomen in het Drinkwaterbesluit en verwoord in de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening (in werking gesteld op 19 juli 2011) als vermeld in artikel 4.2.1 van de beoordelingsrichtlijn BRL-K624.

Vloeimiddelen en vertinningspasta's voor zachtsolderen van capillaire verbindingen

Toepassing en gebruik

Het vloeimiddel is bestemd om te worden toegepast bij het zachtsolderen van capillaire verbindingen van koper en koperlegeringen in drinkwaterinstallaties, gasinstallaties, luchtbehandelingsapparaten, sprinklerinstallaties, werktuigen en andere, soortgelijke systemen.

Een vertinningspasta heeft bij toepassing bij zachtsolderen een vertinnende werking op de te verbinden onderdelen. Dit ontslaat de gebruiker er niet van de spleet aan te vullen met soldeermateriaal.

De verwerkingstemperatuur van zowel de vloeimiddelen als de vertinningspasta's mag de waarde van 300°C niet overschrijden.

Het gebruik van vloeimiddelen of vertinningspasta's die zijn gecertificeerd aan de hand van deze Beoordelingsrichtlijn, vrijwaart de gebruiker niet van het op de geëigende wijze reinigen van de te verbinden onderdelen, alsmede van het afdoende uit- en, indien mogelijk, inwendig reinigen na het tot stand brengen van de verbinding.

Merken

De producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA".

Plaats van het merk: op de verpakking.

Verplichte aanduidingen op de verpakking:

- productinformatie;
- aanduiding van het toepassingsgebied;
- de verwerkingsinstructies;
- wettelijke waarschuwingszinnen;
- bij vertinningspasta's, moet bovendien het indelingsnummer volgens EN 29453 vermeld worden, alsmede het gewicht-% metaalpoeder.

De uitvoering van merken is als volgt:

- duidelijk leesbaar;
- onuitwisbaar.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Bison International B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.