



Productcertificaat K6417/04

Uitgegeven 2019-10-01

Vervangt K6417/03

Pagina 1 van 3

Metalen fittingen voor het SLA systeem

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Industrie en Handelsonderneming Conval Nederland B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K17101 "Meerlaags PE leidingssystemen KLASSE I, II en III, met aluminium barrièrelaag tegen verontreinigingen, voor transport van drinkwater" d.d. 12-12-2017.

Ronald Karel
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming

Industrie en Handelsonderneming
Conval Nederland B.V.
Staarten 2
5281 PL BOXTEL
Tel. 0411-674725
info@conval.nl
www.conval.nl



**Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:**

- kwaliteitssysteem
- product

Metalen fittingen voor het SLA systeem

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat.

Type 3500 (klasse I, II en III)**Rechte koppeling - doorverbinder**

25*2,3mm
32*3,0mm
40*3,7mm
50*4,6mm
63*5,8mm
90*8,2mm
110*10,0mm

Type 3500 (klasse I, II en III)**Rechte verloopkoppeling 2 x buis**

32 > 25
40 > 25
40 > 32
50 > 25
50 > 32
50 > 40
63 > 25
63 > 32
63 > 40
63 > 50

Type 3503 (klasse I)**Rechte koppeling buis x buitendraad**

90*8,2mm x G3"
110*10,0mm"x G4"

Type 3505 (klasse I)**Rechte koppeling buis x wartelmoer**

25*2,3mm x G1"Wm
25*2,3mm x G5/4"Wm
32*3,0mm x G1"Wm
32*3,0mm x G5/4"Wm
40*3,7mm x G5/4"Wm
40*3,7mm x G1½"Wm
50*4,6mm x G5/4"Wm
50*4,6mm x G1½"Wm
50*4,6mm x G2"Wm
63*5,8mm x G2"Wm
63*5,8mm x G2½"Wm

Type 3540 (klasse I, II en III)**KNIEkoppeling 2 x buis, 90°**

25*2,3mm
32*3,0mm
40*3,7mm
50*4,6mm
63*5,8mm

Type 3541 (klasse I)**KNIEkoppeling buis x binnendraad, 90°**

40*3,7mm x G1"
50*4,6mm x G5/4"
63*5,8mm x G1½"

Type 3545 (klasse I)**KNIEkoppeling buis x wartelmoer, 90°**

25*2,3mm x G1"Wm
32*3,0mm x G1"Wm
32*3,0mm x G5/4"Wm
40*3,7mm x G5/4"Wm
40*3,7mm x G1½"Wm
50*4,6mm x G1½"Wm
50*4,6mm x G2"Wm
63*5,8mm x G2"Wm

Type 3547 (klasse I, II en III)**KNIEkoppeling 2 x buis, 45°**

25*2,3mm
32*3,0mm
40*3,7mm
50*4,6mm
63*5,8mm

Type 3560 (klasse I, II en III)**T-koppeling 3 x buis**

25*2,3mm
32*3,0mm
40*3,7mm
50*4,6mm
63*5,8mm

Type 3560 (klasse I, II, en III)**T-verloopkoppeling 3 x buis**

32 x 25 x 32
40 x 25 x 40
40 x 32 x 40
50 x 25 x 50
50 x 32 x 50
50 x 40 x 50
63 x 25 x 63
63 x 32 x 63
63 x 40 x 63

Type 3561 (klasse I)**T-koppeling buis x binnendraad x buis**

40*3,7mm x G1" x 40*3,7mm
50*4,6mm x G5/4" x 50*4,6mm
63*5,8mm x G1½" x 63*5,8mm

Metalen fittingen voor het SLA systeem

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA ", of, voor kleine producten, **KK**.

Plaats van het merk: op elke fittingen.

Verplichte aanduidingen:

- BRL K17101;
- KLASSE I, II en/of III (hetgeen van toepassing is);
- de drukklasse;
- de nominale buitendiameter en de wanddikte van de bijbehorende buis.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd voor toepassing in leidingsystemen in vervuilde grond voor het transport van drinkwater. De maximaal toelaatbare werkdruk bedraagt 1000 kPa. Voor de toepassing en het maken van verbindingen dienen de voorschriften van de fabrikant te worden opgevolgd, waarbij gebruik moet worden gemaakt van buizen van PE met aluminium barrièrelaag als opgenomen in het Kiwa systeemcertificaat.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Industrie en Handelonderneming Conval Nederland B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.