



Productcertificaat K89095/06

Uitgegeven 2020-11-01

Vervangt K89095/05

Pagina 1 van 3

Stop- en aansluitkranen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

BONFIX B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL K604 "Stop- en aansluitkranen" d.d. 01-12-2018,

waarvan de eisen uit

NEN-EN 13828: 2003: "Kranen in gebouwen – Met de hand bediende kogelkranen van koperlegeringen en roestvrijstaal voor de drinkwatervoorziening in gebouwen – Beproevingsmethoden en eisen" en

NEN-EN 1213: 1999: "Kranen in gebouwen – Stopkranen van koperlegeringen voor de drinkwatervoorziening in gebouwen - Beproevingen en eisen"

onderdeel uitmaken.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming
BONFIX B.V.
Holsteinstraat 4
8028 RT ZWOLLE
Tel. (+31) 088 - 46 00 794
info@bonfix.nl
www.bonfix.nl



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Stop- en aansluitkranen

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat

STOPKRANEN MET KOGEL

Nominale diameter DN 10

Artikelnr.	Uitvoering
97005	knel 12 mm x knel 12 mm zonder aftapgelegenheid
97105	knel 12 mm x knel 12 mm met aftapgelegenheid

Nominale diameter DN 15

Artikelnr.	Uitvoering
97010	knel 15 mm x knel 15 mm zonder aftapgelegenheid
97110	knel 15 mm x knel 15 mm met aftapgelegenheid
97111	knel 15 mm x knel 15 mm met aftapgelegenheid met vlinderbediening
89176	Haaks; bedieningschroevendraaier; DN15R; gereduceerd KF Ø 15 x G3/8"

Nominale diameter DN 20

Artikelnr.	Uitvoering
97015	knel 22 mm x knel 22 mm zonder aftapgelegenheid
97115	knel 22 mm x knel 22 mm met aftapgelegenheid
97116	knel 22 mm x knel 22 mm met aftapgelegenheid met vlinderbediening
99968	knel 22 mm x binnendraad G $\frac{3}{4}$ "

Nominale diameter DN 25R

97020	knel 28 mm x knel 28 mm zonder aftapgelegenheid
97120	knel 28 mm x knel 28 mm met aftapgelegenheid

STOPKRANEN MET KLEP

Nominale diameter DN 10

Artikelnr.	Uitvoering
96005	capillair 12 mm x capillair 12 mm zonder aftapgelegenheid
96105	capillair 12 mm x capillair 12 mm met aftapgelegenheid
96205	capillair 12 mm x koppeling capillair zonder aftapgelegenheid
96305	capillair 12 mm x koppeling capillair met aftapgelegenheid
96405	knel 12 mm x knel 12 mm zonder aftapgelegenheid
96505	knel 12 mm x knel 12 mm met aftapgelegenheid

Nominale diameter DN 15

Artikelnr.	Uitvoering
96010	capillair 15 mm x capillair 15 mm zonder aftapgelegenheid
96110	capillair 15 mm x capillair 15 mm met aftapgelegenheid
96210	capillair 15 mm x koppeling capillair zonder aftapgelegenheid
96310	capillair 15 mm x koppeling capillair met aftapgelegenheid
96410	knel 15 mm x knel 15 mm zonder aftapgelegenheid
96510	knel 15 mm x knel 15 mm met aftapgelegenheid

Nominale diameter DN 20

Artikelnr.	Uitvoering
96015	capillair 22 mm x capillair 22 mm zonder aftapgelegenheid
96115	capillair 22 mm x capillair 22 mm met aftapgelegenheid
96215	capillair 22 mm x koppeling capillair zonder aftapgelegenheid
96315	capillair 22 mm x koppeling capillair met aftapgelegenheid
96415	knel 22 mm x knel 22 mm zonder aftapgelegenheid
96515	knel 22 mm x knel 22 mm met aftapgelegenheid

Nominale diameter DN 25

Artikelnr.	Uitvoering
96020	capillair 28 mm x capillair 28 mm zonder aftapgelegenheid
96120	capillair 28 mm x capillair 28 mm met aftapgelegenheid

Stop- en aansluitkranen

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA ", of, op kleine producten,  of .

Plaats van het merk: op het kraanhuis.

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of –merk, op het kraanhuis, op het bovendeel (indien van toepassing); op de wartelmoer van de knelfitting (indien van toepassing);
- nominale maat, DN, op het kraanhuis; op de wartelmoer van de knelfitting (indien van toepassing);
- op kogelkranen, merken zoals aangegeven in NEN-EN13828;
- op kogelkranen met aftapstompen, de stroomrichting; op het kraanhuis;
- op stopkranen met klep, merken zoals aangegeven in NEN-EN 1213;
- op de overige stop- of aansluitkraan met aftapstompen, de stroomrichting; op het kraanhuis.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De stop- en aansluitkranen dienen voor het, indien gewenst tijdelijk, afsluiten van leidingen bestemd voor transport van water in drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 65°C. Gebruik van de kranen in leidingwatersystemen met een temperatuur tot 90°C is mogelijk, doch dit heeft invloed op de duurzaamheid van onderdelen, alsmede op de temperatuur van het bedieningsorgaan.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- BONFIX B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.