



## Dienstcertificaat K92339/05

Uitgegeven 2020-01-21

Geldig tot Onbepaald

Pagina 1 van 2

### REOB 5.0

#### VERKLARING VAN KIWA

Kiwa verklaart dat, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, op grond van de initiële beoordeling alsmede periodieke beoordelingen door Kiwa, het gerechtvaardigd vertrouwen aanwezig is dat door

### Safety Service Leusink

uitgevoerd onderhoud aan de hierna genoemde deelgebieden voldoet aan de eisen gesteld in het certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB) versie 5.0 + C1 van 1 december 2019:

A Jaarlijks en uitgebreid onderhoud blustoestellen en slangsystemen

*Certificatie voor onderhoud van blusmiddelen heeft altijd ten minste betrekking op de verplichte onderdelen van het deelgebied. Afhankelijk van de activiteiten kan de scope van certificatie uitgebreid worden met aanvullende specialisaties; zie daarvoor het 2<sup>e</sup> blad van dit certificaat.*

Kiwa geeft het hieronder afgebeelde certificatiemerk in licentie aan Safety Service Leusink voor de onder certificaat uitgevoerde dienst onderhoud blusmiddelen.

Gebruikers van de dienst onderhoud blusmiddelen kunnen de status van een geldig certificaat nagaan bij [www.kiwafss.nl](http://www.kiwafss.nl) of op [www.hetccv.nl/vakman](http://www.hetccv.nl/vakman).

Dit certificaat blijft eigendom van Kiwa. De geldigheid van de accreditatie kan nagegaan worden bij de nationale accreditatie-instantie ([www.rva.nl](http://www.rva.nl)).

Ronald Karel  
Kiwa

*Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's.  
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.*

Kiwa Nederland B.V.  
Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2288 AB Rijswijk  
Tel. 088 998 44 00  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

Uitgevoerd door:  
Kiwa NCP  
[info.ncp@kiwa.nl](mailto:info.ncp@kiwa.nl)  
[www.kiwafss.nl](http://www.kiwafss.nl)



Leverancier  
Safety Service Leusink  
Zomerdijk 27A  
7942 JS MEPEL  
Tel. 0522-259500



## REOB 5.0

**Aanvullende specialisaties per deelgebied van Safety Service Leusink :****DEELGEBIED A**

Onderhoud van draagbare blustoestellen en brandslanghaspels met vormvaste slang, eventueel aangevuld met specialisaties voor verrijdbare blustoestellen en (of) brandslanginstallaties met plat oprolbare slang:

|                           | <b>Soort</b> | <b>Type</b>   | <b>Jaarlijks onderhoud</b> | <b>Uitgebreid onderhoud / beproeving</b> |
|---------------------------|--------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Verplicht                 | Draagbaar    | Schuim        | <b>Ja</b>                  | <b>Ja</b>                                |
|                           | Draagbaar    | Poeder        | <b>Ja</b>                  | <b>N.v.t.</b>                            |
|                           | Draagbaar    | CO2           | <b>Ja</b>                  | <b>N.v.t.</b>                            |
|                           | Haspel       | Vormvast      | <b>Ja</b>                  | <b>Ja</b>                                |
| Aanvullende specialisatie | Verrijdbaar  | Schuim        | <b>Nee</b>                 | <b>Nee</b>                               |
|                           | Verrijdbaar  | Poeder        | <b>Nee</b>                 | <b>N.v.t.</b>                            |
|                           | verrijdbaar  | CO2           | <b>Nee</b>                 | <b>N.v.t.</b>                            |
|                           | Haspel       | Platoprolbaar | <b>Nee</b>                 | <b>Nee</b>                               |

**DEELGEBIED B****Revisie van blusmiddelen**

|                           | <b>Soort</b> | <b>Type</b> | <b>Revisie</b> |  |
|---------------------------|--------------|-------------|----------------|--|
| Verplicht                 | Draagbaar    | Schuim      | <b>Nee</b>     |  |
|                           | Draagbaar    | Poeder      | <b>Nee</b>     |  |
|                           | Draagbaar    | CO2         | <b>Nee</b>     |  |
| Aanvullende specialisatie | Verrijdbaar  | Schuim      | <b>Nee</b>     |  |
|                           | Verrijdbaar  | Poeder      | <b>Nee</b>     |  |
|                           | verrijdbaar  | CO2         | <b>Nee</b>     |  |

**DEELGEBIED C****Droge Blusleidingen**

|                                                  |            |  |
|--------------------------------------------------|------------|--|
| C1 Aanvullend pakket jaarlijks (zonder afpersen) | <b>Nee</b> |  |
| C2 Aanvullend pakket met afpersen                | <b>Nee</b> |  |

**Voorwaarden in communicatie naar derden:**

Het gecertificeerde REOB-onderhoudsbedrijf dient naar haar klanten toe duidelijk te maken voor welk deelgebied en eventuele specialisaties het is gecertificeerd. Oftewel: De scope van de aangevraagde certificatie moet stroken met de uitingen van aanvrager richting (potentiële) klanten over zijn activiteiten.

**Wenken voor de afnemer:**

Gecertificeerde REOB-onderhoudsbedrijven zullen op het genormeerde gele etiket 50 x 90 mm voor jaarlijks onderhoud het certificatiemerk van het CCV hanteren.

REOB-onderhoudsbedrijven die niet zijn gecertificeerd voor een bepaalde specialisatie kunnen het onderhoudswerk aan dat betreffende soort en type blustoestel niet uitvoeren.