



CERTIFICAAT

Productcertificaat K95187/01



Uitgegeven 2017-04-01

Vervangt -

Pagina 1 van 2

PAX 41 Kiwa WM PAC Sachtoklar Kiwa WM

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Brenntag Nederland B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening d.d. 01-04-2012.

Luc Leroy
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Leverancier

Brenntag Nederland B.V.
Donker Duyvisweg 44
3316 BM Dordrecht

Tel. +31 (0) 786 54 49 44
Fax +31 (0) 786 54 49 19
| www.brenntag.com



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

PAX 41 Kiwa WM en PAC Sachtoklar Kiwa WM

PRODUCTSPECIFICATIE

Dit certificaat heeft betrekking op de aluminium gebaseerde vlok(hulp)middelen 'PAX 41 Kiwa WM' en 'PAC Sachtoklar Kiwa WM'.

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Deze producten zijn toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

PRODUCTEISEN HYGIENISCHE ASPECTEN

Op beide producten is van toepassing de positieve lijst voor vlokmiddelen op basis van aluminium van de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" (gepubliceerd in de Staatscourant). Het gehalte aan aluminium in de beide producten mag niet hoger zijn dan 54 g/kg afgeleverde product.

TOEPASSING EN GEBRUIK

'PAX 41 Kiwa WM' en 'PAC Sachtoklar Kiwa WM' worden gebruikt bij de drinkwaterbehandeling, in het bijzonder ten behoeve van de vlok(hulp)middel. De maximale dosering van 'PAX 41 Kiwa WM' bedraagt 15 mg aluminium per liter te behandelen water, hetgeen overeenkomt met 277 mg product per liter te behandelen water. De maximale dosering van 'PAC Sachtoklar Kiwa WM' bedraagt 277 mg product per liter te behandelen water.

Het gebruik van deze vlok(hulp)middelen kan de concentratie van aluminium in het afgeleverde drinkwater verhogen. Als de concentratie van aluminium in het afgeleverde drinkwater hoger is dan 30 µg/l, dient dit aan de toezichthouder gemeld te worden in verband met het eventuele gebruik van het drinkwater voor dialyse, overeenkomstig het bepaalde in het Drinkwaterbesluit.

MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA .

Plaats van het merk: op de verpakking of op de begeleidende vrachtbrief (afleverbon)

Verplichte aanduidingen:

- "KIWA 
- "PAX 41 Kiwa WM" of "PAC Sachtoklar Kiwa WM"
- "K95187"

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Brenntag Nederland B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.