



KOMO® Productcertificaat K110016/01



Uitgegeven 2022-11-01 Vervangt -
Geldig tot Onbepaald D.d.
Pagina 1 van 3

Kunststof producten voor systemen voor de berging en infiltratie van hemelwater

Dyka B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 52250 " Kunststof producten voor systemen voor de berging en infiltratie van hemelwater " d.d. 20-08-2021, inclusief het wijzigingsblad d.d. 01-07-2022, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart Kiwa dat** het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen, mits de infiltratiekragen voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde geharmoniseerde Europese productnorm, en de bijbehorende controle van het kwaliteitssysteem van deze kenmerken maken geen onderdeel uit van deze verklaring.

Ron Scheepers
Kiwa

*Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: www.kiwa.nl.*

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Dyka B.V.
Produktieweg 7
8331 LJ STEENWIJK
Postbus 33
8330 AA STEENWIJK
Tel. +31 (0)521-534911
Fax +31 (0)521-534371
info@dyka.nl
www.dyka.nl



Beoordeeld is:
• Kwaliteitssysteem
• Product
Periodieke controle

Kunststof producten voor systemen voor de berging en infiltratie van hemelwater

PRODUCTSPECIFICATIE

Kunststof producten voor systemen voor de berging en infiltratie van hemelwater, conform beoordelingsrichtlijn 52250 "Kunststof producten voor systemen voor de berging en infiltratie van hemelwater".

De volgende producten volgens BRL 52250

	Product	Specificatie
1	Transportleidingen	PVC- buizen voor vrij verval buitenriolering DN 110 t/m DN 630 (SN8) PP-buizen DN 200, 250, 300, 400, 500, 600 en 800
2	Infiltratieleidingen	PVC-buizen voor infiltratie van hemelwater DN 200 t/m DN 630 (SN 8) met geokunststof omwikkeld. PP-buizen DN 200, 250, 300, 400, 500, 600 en 800
3	Infiltratiekratten Rainbox 3S	PP infiltratie kratten met Geokunststof (zie 5) 1200 x 600 x 420 (290 liter)
4	Geokunststoffen	Bontec HF 180 / HF 180 ZW

MERKEN

Op de producten moet het volgende worden aangebracht:

- Het KOMO-beeldmerk/-woordmerk gevolgd door het certificaatnummer zonder versie aanduiding,
- Fabrieksmerk of fabrieksnaam,
- Productiecode of productiedatum,
- Materiaal: herverwerkingssymbool met daarin het getal 5 (PP);
- EN 17152-1;
- Lange duur sterkte in verticale- en horizontale richting (in kN/m2).

De uitvoering van het KOMO-beeldmerk is als volgt:



De uitvoering van het KOMO-woordmerk is als volgt: KOMO®

Het merken met BRL 52250 is optioneel.

Indien op de producten en/of verpakkingen het KOMO-merk niet kan worden aangebracht is het verplicht om op de afleverdocumenten het volgende te vermelden:

- Het KOMO-beeldmerk/KOMO-woordmerk gevolgd door het certificaatnummer zonder versie aanduiding,
 - De naam van de producent,
 - De productielocatie,
 - De productnaam,
 - Productiecode of productiedatum.

LOGISTIEK

De productie is vastgelegd in de bijlage(n) van de certificatie-overeenkomst.



Kunststof producten voor systemen voor de berging en infiltratie van hemelwater

VERWERKING

Voor de verwerking van de kunststof producten voor systemen voor de berging en infiltratie van hemelwater wordt verwezen naar

- NPR 3218/ NEN EN 1610 en
- de installatierichtlijn van de producent.

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER

Inspecteer bij aflevering van de onder "productspecificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Dyka B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de onder "verwerking" genoemde bepalingen.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

NPR 3218 / NEN EN 1610 Buitenriolering - Aanleg, onderhoud en beproeving van leidingsystemen.