

Productcertificaat K21779/04

Uitgegeven 2016-03-15
Vervangt K21779/03
Pagina 1 van 2

Aquacal F, Supercalco, Supervical en Aquacalco MW50

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Carmeuse Nederland

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening.



Luc Leroy
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl



279/141024

Leverancier en Productielocatie

Carmeuse Nederland
Postbus 436
2800 AK Gouda
Nijverheidsstraat 32
2802 AL Gouda
Tel. (0182) 52 72 55
Fax (0182) 52 62 64

Productielocatie

Carmeuse S.A.
Rue de Château 13A
B-5300 Seilles
België
Tel. +32 858 30 111
Fax +32 858 30 220

Productielocatie Moha

Carmeuse S.A.
Route de L'Etat
B-4520 Wanze
België
Tel. +32 858 30 111
Fax +32 858 30 220

Opslaglocatie

Sea-Invest /
Sea Tank Terminal
Hangar 13, Kaai 322
Rostockweg 7
2030 Antwerpen

**Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:**

- kwaliteitssysteem
- product

Aquacal F, Supercalco, Supervical en Aquacalco MW50

PRODUCTSPECIFICATIE

Dit certificaat heeft betrekking op 'Aquacal F', 'Supercalco', 'Supervical' en 'Aquacalco MW50'.

- 'Aquacal F' is een kalkmelksuspensie;
- 'Supercalco' is een gebluste fijn gemalen kalk;
- 'Supervical' is een ongebluste kalk;
- 'Aquacalco MW50' is een gemodificeerde 50% kalkmelksuspensie.

TOELATING

De producten zijn toegelaten op basis van de eisen die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" (gepubliceerd in de Staatscourant).

CRITERIA HYGIENISCHE ASPECTEN

Aan de productcertificering liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde productreceptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend doorgevoerd worden nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen (zie 'PRODUCTEISEN HYGIENISCHE ASPECTEN').

PRODUCTEISEN HYGIENISCHE ASPECTEN

Op dit product zijn van toepassing de beschrijving en de eisen van de positieve lijst voor calciumhydroxide en calciumoxide van de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" (gepubliceerd in de Staatscourant).


TOEPASSING EN GEBRUIK

De kalkproducten worden toegepast in de drinkwaterbereiding met name ten behoeve van ontharding en pH-correctie.

- Op basis van de maximale dosis van 135 mg calcium per liter te behandelen water bedraagt de maximale dosering voor 'Supercalco' 250 mg/l en voor 'Supervical' 189 mg/l.
- Voor 'Aquacal F' is de maximale dosering afhankelijk van het gehalte Ca(OH)_2 . Bij een gehalte van X% Ca(OH)_2 bedraagt de maximale dosering de maximale dosering $(100/X) \times 250$ mg/l.
- De maximale dosering voor 'Aquacalco MW50' bedraagt 500 mg/l.

MERKEN


Uitvoering van het voorgeschreven Kiwa certificatiemerk:

- "KIWA ", opdruk met inkt of zegel.

Plaats van het merk:

- Op de verpakking / Op de begeleidende vrachtbrief (afleverbon).

Verplichte merken:

- "KIWA ";
- "Aquacal F", 'Supercalco', 'Supervical' en 'Aquacalco MW50';
- "K21779"

OVERIGE VOORWAARDEN

- Voor waterbehandelingschemicaliën (calciumhydroxide en calciumoxide) op basis van aluminium: Indien door de toepassing van dit product de concentratie van aluminium in het afgeleverde leidingwater hoger is dan 30 µg/l, dient de inspecteur, zoals bedoeld in Artikel 48, eerste lid van de Drinkwaterwet, te worden ingelicht.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Carmeuse Nederland
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de leverancier.

Controleer of dit certificaat nog geldig is. Raadpleeg hiertoe www.kiwa.nl.