



Productcertificaat K76752-5

Uitgegeven 2025-03-15

Vervangt K76752-4

Pagina 1 van 2

Zand en grind voor de drinkwaterproductie

Kwartzand en kwartsgrind in zee fracties tussen 0,1 - 8,0 mm

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Sibelco Nederland N.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K240 "Zand en grind voor de drinkwaterproductie" d.d. 08-09-2017.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

287180711

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming
Sibelco Nederland N.V.
Op De Bos 300
6223 EP MAASTRICHT
+31(0)591 549 822
www.kremerzandengrind.nl
KvK 23053616

Productielocatie
Pieter de Keyserstraat 3
7825 VE EMMEN



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Zand en grind voor de drinkwaterproductie

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat:

Kwartszand en kwartsgrind in zeeffracties tussen 0,1 - 8,0 mm.

BRL K240 omvat de eisen uit NEN-EN 12904:2005 Materialen voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie.

De volgende eigenschappen worden door de leverancier bij levering gedeclareerd conform NEN-EN 12904 op een afzonderlijk specificatieblad als bijlage bij het certificaat:

- Korrelgrootteverdeling en stofgehalte
- Kwartsgehalte (Type 1 / Type 2)
- Gehalte in zuur oplosbare bestanddelen (Type 1 / Type 2)

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017 (gepubliceerd in de Staatscourant en www.wetten.overheid.nl).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN

Het certificatiemerk en certificaatnummer dienen onuitwisbaar op de vrachtbrief te worden aangebracht.

Uitvoering van het voorgeschreven Kiwa-watermerk:



Plaats van het merk: op elke vrachtbrief.

TOEPASSING EN GEBRUIK

1. Het product is bestemd voor toepassing in de drinkwaterproductie.
2. Voor de toepassing van het bedoelde product gelden geen bijzondere voorwaarden. De producten zijn bestemd voor toepassing voor de drinkwaterproductie uitgezonderd langzame zandfilters.

Toepassing van het product in langzame zandfilters is niet onderzocht.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Sibelco Nederland N.V. - locatie Emmen

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.