Certificaat

Attest-met-productcertificaat

K108176-2

Geldig van	15-11-2025	Vervangt	K108176/01
		Pagina	1 van 3

Fysische techniek voor legionella preventie

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven attest-met-productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Holland Water B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit attest-met-productcertificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn

BRL-K14010/01, deel 1 [A1]: "Legionellapreventie met alternatieve technieken, Deel 1: "Fysische techniek inclusief beheerconcept voor de nageschakelde installatie" d.d. 21-03-2012.

In het kader van dit attest-met-productcertificaat legt Kiwa geen inspecties op met betrekking tot de productie van andere delen van het product, noch de productie van het product zelf.

Wim van Loon
Managing Director Nederland

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.
Advies: raadpleeg www.kiwa.com om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 988 44 00
NL.Kiwa.Info@kiwa.com
www.kiwa.com

Certificaathouder
Holland Water B.V.
Wiekenweg 35 A
3815 KL, AMERSFOORT
Tel. 0343-475090
Fax. 0343-475099
info@hollandwater.com
www.hollandwater.com

Attest-met-productcertificaat

K108176-2

Fysische techniek voor legionella preventie

TECHNISCHE SPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat

Product	Attest
Model/Type: UV systeem	*Beheersconcept:*
Point of entry • *HW Uvidis*	*Point of entry systemen* • *Beheersconcept UV-C* • *Productinformatie, module standard*
Point of use • *HW Life Shower*	*Point of use* • *Installatie en onderhoudshandleiding 2006-3/PS-04*

Geschiktheid voor contact met drinkwater

De in dit systeem toegepaste buizen en fittingen zijn niet in zijn geheel toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" (gepubliceerd in de Staatscourant). De criteria voor deze hygiënische aspecten zijn vastgelegd in de bijbehorende productcertificaten.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De fysische technieken voor legionellapreventie inclusief bijbehorend beheersconcept voor de nageschakelde installatie zijn bestemd voor toepassing in collectieve en niet-collectieve drink- en warmtapwaterinstallaties met een druk van ten hoogste 1 MPa (10 bar) en een maximale watertemperatuur die door de leverancier in de installatievoorschriften wordt opgegeven. De in dit certificaat gespecificeerde technieken moeten worden geïnstalleerd en gebruikt volgens voorschriften van de leverancier en kunnen op basis van het bijbehorend beheersconcept worden ingezet als invulling van de algemeen geldende zorgplicht voor deugdelijk drinkwater. Toepassing van (combinaties van) fysische technieken met bijbehorend beheersconcept in niet-prioritaire installaties is toegestaan. De apparatuur behorend bij de fysische techniek kan in de voedende hoofdleiding van een (deel van de) drink- en warm tapwaterinstallatie zijn aangebracht.

MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk “KIWA”
Plaats van het merk: op het apparaat

Verplichte aanduidingen:
<u>Algemeen</u>
- Fabrieksmerk/type of logo;
- Soort en type aansluiteinden;
- Bouwjaar;
- Toegepast materiaal;
- Werkdruk (PN);
- Capaciteit van de apparatuur.

<u>UV apparatuur:</u>
- Fabrieksmerk/ type logo op de lamp;
- Typenummer van de lamp;
- Lichtintensiteit.

De uitvoering van merken is als volgt:
- Onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

Fysische techniek voor legionella preventie

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Holland Water B.V.
- En zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.