

Productcertificaat
K13566-7



Geldig van **2026-04-01** Vervangt **K13566-06**
Pagina **1 van 3**

Norit ROW SUPRA grades

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Norit Nederland B.V.

as specified in this product certificate and marked with the Kiwa®-mark in the manner as indicated in this product certificate may, on delivery, be relied upon to comply with Kiwa evaluation guideline BRL-K15003 for the Kiwa product certificate for products used for treatment and/or production of drinking water, dated 25-10-2016.

Wim van Loon
Managing Director Nederland

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.
Advies: raadpleeg www.kiwa.com om na te gaan of dit certificaat geldig is.



Norit ROW SUPRA Grades

PRODUCT SPECIFICATIE

Dit certificaat heeft betrekking op NORIT ROW SUPRA Grades, een groep van geëxtrudeerde actieve kolen beschikbaar in uiteenlopende diameters (bijv. 0,8 – 1,0 – 1,5 – 2,0 mm diameter).

TOELATING

De producten zijn toegelaten op basis van de eisen die zijn vastgelegd in de “Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening” (gepubliceerd in de Staatscourant). De producten zoals beschreven in dit certificaat voldoen aan BRL-K15003, inclusief de gestelde eisen welke zijn gespecificeerd in NEN-EN EN 12915-1: Materialen voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie - Actieve koolstof in korrelvorm - Deel 1: Onbewerkte actieve koolstof in korrelvorm

CRITERIA HYGIENISCHE ASPECTEN

Aan de productcertificering liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde productreceptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend doorgevoerd worden nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen (zie ‘PRODUCTEISEN HYGIENISCHE ASPECTEN’).

PRODUCTEISEN HYGIENISCHE ASPECTEN

Op dit product zijn van toepassing de beschrijving en de eisen van de positieve lijst voor actieve kool in korrelvorm van de “Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening” (gepubliceerd in de Staatscourant). Voor de in onderstaande tabel genoemde zware metalen zijn de daarachter vermelde maximale gehalten van toepassing.

Component	Maximale concentratie in het extractiewater (in µg/l)
Aluminium	30
Antimoon	0,5
Arseen	1
Benzo(a)pyreen	0,01
Cadmium	0,5
Chroom	5
Cyaniden	5
Kwik	0,1
Lood	1
Nikkel	2
PAK's	0,1
Seleen	1


De overige van kracht zijnde eisen zijn in verband met de vertrouwelijkheid vastgelegd in de niet-openbare ‘bijlage hygiënische aspecten’ bij certificaat K13566.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten worden toegepast bij de drinkwaterbereiding als filtermedium voor de verwijdering van gesuspendeerde stoffen, voor de verwijdering van opgeloste stoffen door adsorptie, alsmede de verwijdering van residuele oxidanten zoals ozon en chloor.

MERKEN


Uitvoering van het voorgeschreven Kiwa certificatiemerk:

- "kiwa ", opdruk met inkt of zegel.

Plaats van het merk:

- Op de begeleidende vrachtbrief (afleverbon).

Verplichte merken:

- "kiwa ";
- “Norit ROW SUPRA grades”;
- K13566.

Norit ROW SUPRA Grades

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

geleverd is wat is overeengekomen;

het merk en de wijze van merken juist zijn;

de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Norit Nederland B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.