

Befehls- und Meldegeräte (CIE) | Feuermelde- und Feueranzeigesystem (EN 54-2)



Die EN 54-2 ist für Steuer- und Anzeigegeräte (CIE) anwendbar, die in einem Feuermelde- und Brandmeldesystem verwendet werden. Ein Feuermelde- und Feueranzeigesystem, das zum Zweck der Branderkennung zum frühestmöglichen Zeitpunkt kommuniziert.

Die EN 54-2 sieht vor:

- lokale und/oder Fern-Brandmeldeanlagen für Organisationen, die befugt sind, sich um Gebäude und ihre Umgebung zu kümmern;
- Signale, um im Falle eines Brandes den Betrieb anderer Brandschutz- und Geräte/Systeme einzuleiten.

Ein solches Feueralarmsystem erfordert Kontroll- und Anzeigegeräte (CIE) zur Steuerung des/der Alarmsignals/e und der Feueralarmfunktionen. Die Kontroll- und Anzeigeeinrichtung kann eine separate Einheit sein oder physisch mit anderen Feuermelde- und Feueralarm-Kontroll- und Anzeigeeinrichtungen kombiniert werden.

Nur mit einem Zertifikat kann nachgewiesen werden, dass die EN 54-2 Kontroll- und Anzeigeeinrichtung (CIE) der Norm entspricht. Normalerweise wird nach erfolgreichem Abschluss der Prüfung ein Zertifikat ausgestellt. Ein Zertifikat für dieses Produkt verschafft Ihnen Marktzugang für den europäischen Markt.

Wenn Sie spezifischere Informationen für Ihre Organisation wünschen, füllen Sie bitte das Kontaktformular auf unserer Website aus oder kontaktieren Sie einfach.

Kiwa Primara GmbH
DE.Primara.Info@kiwa.com
+49 (0) 8341 99726 0