

Liftide ja köisteede audit



Lifti ja köistee audit on menetlus, mille käigus auditit tegev isik kirjalikult hindab ja tõendab registreeritava tösteseadme vastavust seadme ohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele. Audit jaguneb kasutamisele eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks.

Kasutamisele eelnev audit tuleb teostada enne lifti kasutusel võtmist. Liftile peab olema teostatud vastavushindamine.

Korraline audit tuleb teostada järgmise sagedusega

Liftid	Visuaalne uurimine (aastat)	Katsetamine (aastat)
--------	-----------------------------	----------------------

Liftid kuni 10a 2		4
-------------------	--	---

Liftid üle 10a	1	
----------------	---	--

- Visuaalse uurimise käigus kontrollitakse lifti sõlmede tehnilist seisukorda ning nende töötamist;
- Katsetamise käigus kontrollitakse ohutusseadiste rakendumist, ajamisüsteemi seisukorda ja toimimist ning vajadusel teostatakse asjakohased mõõtmised (veojõu mõõtmine, püüduri rakenduskiiruse määramine, ajami lõtku suurus jms).

Köistee audit

Kasutamisele eelnev audit tuleb teostada enne köistee esmakordset kasutusele võtmist.

Korraline audit tuleb teostada järgmise sagedusega

Köistee liik	Sagedus
--------------	---------

Köistee	1 aasta
---------	---------

Hooajaline köistee (nt suusatõstukid) 1 kuu jooksul hooaja algusest arvates.

Lifti- ja köistee erakorraline audit

Erakorraline kontroll teostatakse:

Inspecta Estonia OÜ
estonia@kiwa.com
+372 65 994 70



- enne tõsteseadme kasutusele võtmist, kui seda pole kasutatud eelnenud 12 kuu jooksul;
- lifti kabiini või vastukaalutrosside vahetamisel;
- juhikute vahetamisel;
- lifti ajami, hõõrderatta või võlli vahetamisel;
- hüdrosilindri vahetamisel;
- kiiruspiirliku või püüdari vahetamisel;
- puhvrite vahetamisel;
- pärast tõsteseadme ümberehitamist.

Taotluse vormid leiате kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada:

E-posti aadressile estonia@kiwa.com;

Saata postiga või tuua meie kontoritesse.

Inspecta Estonia OÜ
estonia@kiwa.com
+372 65 994 70

