

Assessment programma



Certificatieschema('s)	BRL-K916/03 "Antihevelbeveiliging voor tankinstallaties" d.d. 1-4-2018
Toepassingsgebied	Anti-hevelbeveiligingen
Reglement(en)	Kiwa Reglement voor certificatie
Aantal controlebezoeken	In de BRL-K916/03 is de frequentie vastgesteld op 2 controlebezoeken per jaar en 1 controlebezoek per jaar voor leveranciers met een gecertificeerd kwaliteitssysteem volgens ISO 9001. <i>Opmerking: Een controle kan bestaan uit een beoordeling van het kwaliteitsbewakingssysteem met een test op het functioneren van de anti-hevelbeveiliging en/of een controle op het functioneren van de anti-hevelbeveiliging in de testopstelling van Kiwa.</i>

Normeisen	Toelating	Frequentie	Controlebezoek 1	Controlebezoek 2 Nodig indien geen ISO 9001	Controlebezoek 3	Controlebezoek 4	Controlebezoek 5
Eisen aan het product							
Documentatiebeoordeling (bij toelating verplicht)	X	Alg.	X				
Implementatiebeoordeling (bij toelating verplicht)	X	Alg.	X				
Algemene producteisen (ontwerp)	X	Bij wijz.					
Procescontrole	X	1x/jr.	X				
Productcontrole – testen	X	I.B.	X	X			
Identificatie	X	I.B.	X	X			
Overige (intern transport en opslag)	X	1x/jr.	X				
Eisen aan het kwaliteitssysteem							
Kwaliteitssysteemeisen / Intern kwaliteitsbewakingssysteem / kwaliteitsplan	X	1x/jr.	X				
Procedures en werkinstructies	X	1x/jr.	X				
Klachtenprocedure / klachtbehandeling	X	1x/jr.	X				
Producten met tekortkomingen / afwijkingen	X	1x/jr.	X				
Corrigerende maatregelen	X	1x/jr.	X				
Overige eisen aan het kwaliteitssysteem	X	1x/jr.	X				
Meetmiddelen / kalibratie	X	1x/jr.	X				
Overige							
Gebruik van Kiwa logo's	X	1x/jr.	X				

Opmerkingen:

- I.B. = Ieder bezoek aan de productielocatie.
- Controle 2 kan bestaan uit alleen een test van de anti-hevelvoorziening en een controle op de identificatie ervan.