

Harmonisatieafspraak inspectie brandbeveiliging

Betreft
2026-02 – Kenbaarheid afgeleide doelstelling RBI uit uitgangspunten

datum
12 februari 2026

Waarneming	Uit de uitgangspunten voor de rookbeheersingsinstallatie blijkt niet duidelijk of de afgeleide doelstelling “tijdig in voldoende mate afvoeren van warmte en rook, of het tijdig en in voldoende mate beheersen van rookverspreiding om veilig vluchten mogelijk te maken” zich richt op het afvoeren van warmte en rook of het beheersen van rookverspreiding.
Toelaatbare grens	Uit een document dat is ondertekend door de gebouweigenaar of -gebruiker blijkt, welke doelstelling de gebouweigenaar of -gebruiker met de rookbeheersingsinstallatie wil bereiken.
Onderbouwing	<p>De uitgangspunten voor rookbeheersingsinstallatie liggen vast in een basisontwerp. Veel basisontwerpen zijn opgesteld vóór 2023, en bevatten de doelstelling zoals hierboven bij Waarneming vermeld.</p> <p>Bij invoering van de 2023-versie van de CCV-inspectieschema's Brandbeveiliging is de afgeleide doelstelling over veilig vluchten gesplitst in twee afzonderlijke doelstellingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ tijdig in voldoende mate afvoeren van warmte en rook om veilig vluchten mogelijk te maken, binnen de context van het basisontwerp, <p>en/of:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ het tijdig en in voldoende mate beheersen van rookverspreiding om veilig vluchten mogelijk te maken, binnen de context van het basisontwerp. <p>Vaak is uit de uitgangspunten te herleiden welke van de twee doelstellingen op de situatie van toepassing is. De inspecteur gebruikt die dan voor zijn inspectie, en geeft in zijn rapport voor welke doelstelling de installatie ja/nee doeltreffend is.</p> <p>Er zijn echter gevallen waarin niet duidelijk is welke van beide doelstellingen geldt, of dat allebei de doelstellingen zijn beoogd. De inspecteur kan dan zijn inspectie niet uitvoeren. De gebouweigenaar of -gebruiker is ervoor verantwoordelijk om helder te maken van wat hij met de installatie nastreeft.</p> <p>Om dat eenduidig vast te leggen is een getekend document vereist. Dat kan in de vorm van een Nota van Aanvulling op het bestaande basisontwerp.</p>
Methode	Als in het inspectieschema bij het betreffende inspectiepunt gedefinieerd.