

Harmonisatieafspraak inspectie brandbeveiliging

Betreft
2026-03 – Bewakingsomvang (brand)meldinstallaties

datum
10 maart 2026

Waarneming	Onduidelijk is hoe inspectiepunt 7.6.4.7 Bewakingsomvang van het CCV-Inspectieschema Brandbeveiligingssysteem (versie 2023) toegepast moet worden nu Interpretatiebesluit 2021-01 'Bewaking van vluchtroutes door andere gebruiksfuncties' is ingetrokken.
Toelaatbare grens	De laatste zin van het goedkeurcriterium is met ingang van 15 juli 2025 (de datum van tijdelijke intrekking van het Interpretatiebesluit) niet meer van toepassing. Het goedkeurcriterium moet vanaf die datum als volgt worden toegepast: 'De vereiste bewakingsomvang is in overeenstemming met de regelgeving.' Inspectiecificaten die voor deze installaties zijn uitgegeven op basis van inspecties die zijn uitgevoerd vòòr 15 juli 2025, blijven geldig. Ze zijn te goeder trouw uitgegeven want ze zijn gebaseerd op het toen geldende beoordelingskader.
Onderbouwing	Interpretatiebesluit 2021-01 'Bewaking van vluchtroutes door andere gebruiksfuncties' is op 15 juli 2025 tijdelijk ingetrokken en op 18 februari 2026 definitief ingetrokken. Het Interpretatiebesluit bleek voor een deel in strijd met het Besluit bouwwerken leefomgeving. Het Interpretatiebesluit riep voor horizontale vluchtroutes een gelijkwaardigheid in het leven. Dit is de exclusieve bevoegdheid is van het bevoegd bezag. De tweede zin van het goedkeurcriterium van inspectiepunt 7.6.4.7 (Bewakingsomvang) verwoordde het strijdige deel van het inmiddels ingetrokken Interpretatiebesluit. Door de intrekking van het Interpretatiebesluit is deze tweede zin van het goedkeurcriterium een dode letter geworden. Dit deel van het goedkeuringscriterium kan daarom vanaf 15 juli 2025 niet meer toegepast worden omdat vanaf die datum de grondslag ervan is vervallen.
Methode	Als in het inspectieschema bij het betreffende inspectiepunt gedefinieerd.