

Norm (en)	BRL 1801/9338
Toepassingsgebied	Betonmortel
Reglementen(en)	Kiwa-Reglement voor Productcertificering

Normeisen	Toelating	1 ^e Controlebezoek	2 ^e Controlebezoek	3 ^e Controlebezoek	4 ^e Controlebezoek	5 ^e Controlebezoek (i.v.t)
Documentatiebeoordeling (1x per jaar)	X	X ¹⁾	X ¹⁾	X ¹⁾	X ¹⁾	X ¹⁾
Implementatiebeoordeling (1x per jaar)	X	X ¹⁾	X ¹⁾	X ¹⁾	X ¹⁾	X ¹⁾
Ingangscntrole grondstoffen	X	X	X	X	X	X
Organisatie (1x per jaar)	X	X ¹⁾	X ¹⁾	X ¹⁾	X ¹⁾	X ¹⁾
Bijwoning monsterneming en beproeving*	X	X	X	X	X	X
Verificatieonderzoek druksterkte/vloeistofindringing**	X	X	X	X	X	X
Verificatieonderzoek zelfverdichtende betonmortel (2x per jaar indien certificaat zvb)	X	X ²⁾	X ²⁾	X ²⁾	X ²⁾	X ²⁾
Administratie: maandtoetsing/etc.	X	X	X	X	X	X
Proceseisen: (weeg)installatie/opslag/etc.	X	X	X	X	X	X
Kwaliteitssysteemeisen (1x per jaar)	X	X ¹⁾	X ¹⁾	X ¹⁾	X ¹⁾	X ¹⁾
Monsterneming aanmaakwater (afhankelijk van de soort 0, 1, of 3x per jaar)	X	X ²⁾	X ²⁾	X ²⁾	X ²⁾	X ²⁾

Het aantal bezoeken per jaar is 5, alleen indien het bedrijf beschikt over een ISO 9001 certificaat en Kiwa BMC inzage hebben in de rapportages van de ISO 9001-audits.

Auditdoelstellingen

Kiwa zal gedurende de bovenstaande audits toetsen of:

- het kwaliteitssysteem en het handboek overeenkomen met de eisen van de norm(en) en de vastgestelde reikwijdte van het toepassingsgebied en de scope
- het kwaliteitssysteem voldoende is geïmplementeerd om te bewerkstelligen dat wordt voldaan aan de eisen uit de van toepassing zijnde eisen;
- de gedefinieerde processen en documentatie van het kwaliteitssysteem aantoonbaar zijn geïmplementeerd;
- het kwaliteitssysteem systeem doeltreffend functioneert;
- de wijze van uitvoer van de werkzaamheden overeenkomt met de beschrijving hiervan in het kwaliteitssysteem;

* Indien productie tijdens het bezoek

** De onderstaande verificatieonderzoeken verdelen over de bezoeken

- 1) Dit dient ten minste 1x per jaar plaats te vinden. De inspecteur (SAS) kan bepalen bij welk bezoek dit wordt uitgevoerd.
- 2) Dit dient volgens de genoemde frequentie plaats te vinden. De inspecteur (SAS) kan bepalen bij welk bezoek dit wordt uitgevoerd.

2 verificatieonderzoeken druksterkte per jaar (1 mag vervangen worden door een ringonderzoek)

1 verificatieonderzoek vloeistofindringing per 2 jaar