

Buigbare gasmeteraansluitingen



Deze keuringseis specificeert de eisen voor gasmeteraansluiting met een nominale binnendiameter van 20, 25, 40 of 50 mm, geschikt voor 2e en 3e familiegas volgens EN 437 met een maximale druk van 200 mbar.

Voor wie?

Fabrikanten, netbeheerders, vertegenwoordigers, retailers, aannemers en installateurs.

Processtappen

Een door u goedgekeurde offerte is het begin van een getest en goedgekeurd product. De belangrijkste stappen hierin zijn:

- Toelatingsonderzoek: het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de keuringseis gestelde eisen wordt voldaan.
- Het resultaat is een certificaat waarop staat vermeld aan welke eisen het desbetreffende product voldoet.
- Controleonderzoek: het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde producten bij voortdurende aan de in de keuringseis gestelde eisen blijven voldoen,
- Controle op het kwaliteitssysteem: controle op de naleving van het IKB-schema (als beschreven in de keuringseis) en de procedures.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze certificatie-deskundigen.

GASTEC QA
Kiwa Nederland
GastecQA@kiwa.nl
+31 (0)88 998 33 84