

Metalen aansluitkranen en laboratoriumkranen voor gasinstallaties in woningen en gebouwen



Deze keuringseis is van toepassing op metalen aansluitkranen en laboratoriumkranen voor gasinstallaties in gebouwen en woningen, dus áchter de meter. De keuringseis is van toepassing op producten die vallen binnen de scope van de NEN 1078 of NEN 8078. Het gaat hierbij om aansluit- en laboratoriumkranen met een bedrijfsdruk van maximaal 200 mbar bij temperaturen tussen de -5 °C en 70 °C voor gebruik van gassen uit de tweede en derde familie gassen volgen EN 437, met aansluitmaten DN10 tot en met DN 50.

Voor wie?

Fabrikanten, netbeheerders, vertegenwoordigers, retailers, aannemers en installateurs.

Gecertificeerd worden (en blijven)

Een door u goedgekeurde offerte is het begin van een getest en goedgekeurd product. De belangrijkste stappen hierin zijn:

- Toelatingsonderzoek: Hierin wordt vastgesteld of wordt voldaan aan de eisen uit de KE 69;
- Het resultaat is een certificaat waarop staat vermeld aan welke eisen het desbetreffende product voldoet;
- Controleonderzoek: Het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde producten bij voortduring aan de in de keuringseis gestelde eisen blijven voldoen;
- Controle op het kwaliteitssysteem: Controle op de naleving van het IKB-schema (als beschreven in de keuringseis) en de procedures.

Voor nadere informatie kunt u [contact opnemen](#) met onze certificatie deskundigen.

GASTEC QA
Nederland
GastecQA@kiwa.nl
+31 (0)88 998 32 69