

Persfittings voor het verbinden van koperen buizen



Deze keuringseis is van toepassing op metalen persfittings voor het verbinden van half-hard koperen buizen (R250) of gegloeide koperen buizen (R220) met een maximale diameter van 54 mm volgens GASTEC QA keuringseis 5. De persfittings worden gebruikt voor gasinstallaties in woningen of gebouwen voor het transport van gasvormige brandstoffen in overeenstemming met de 2e en 3e familiegassen volgens tabel 1 van NEN-EN 437. De maximale bedrijfsdruk is 200 mbar.

Voor wie?

Fabrikanten, netbeheerders, vertegenwoordigers, retailers, aannemers en installateurs.rs.

Processtappen

Een door u goedgekeurde offerte is het begin van een getest en goedgekeurd product. De belangrijkste stappen hierin zijn:

- Toelatingsonderzoek: het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de keuringseis gestelde eisen wordt voldaan.
- Het resultaat is een certificaat waarop staat vermeld aan welke eisen het desbetreffende product voldoet.
- Controleonderzoek: het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde producten bij voortduring aan de in de keuringseis gestelde eisen blijven voldoen,
- Controle op het kwaliteitssysteem: controle op de naleving van het IKB-schema (als beschreven in de keuringseis) en de procedures.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze certificatie-deskundigen.

GASTEC QA
Nederland
GastecQA@kiwa.nl
+31 (0)88 998 32 69