

Reinigen en desinfecteren van drinkwaterinstallaties en warmtapwaterinstallaties (BRL-K14032)



In deze beoordelingsrichtlijn (BRL) zijn de eisen opgenomen die door Kiwa worden gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag en bij de instandhouding van een procescertificaat voor “Reiniging en desinfectie van drinkwaterinstallaties in gebouwen”.

Deze BRL is van belang voor o.a. eigenaren en exploitanten van drinkwaterinstallaties in gebouwen.

Deze beoordelingsrichtlijn is opgesteld met de volgende uitgangspunten:

- het oogmerk is een schone en gedesinfecteerde drink- en warm tapwaterinstallatie in een gebouw;
- het bieden van een hulpmiddel voor een eigenaar om binnen zijn zorgtaak regulier kwaliteit gestuurd onderhoud en beheer te verrichten;
- het verminderen van de uitval van toestellen en appendages doordat de drink- en warm tapwaterinstallatie schoon is.
- het succesvol kunnen toepassen van een fysische legionellapreventie techniek (zie BRL-K 14010-deel 1). Immers hiervoor is een gedegen reiniging en desinfectie van de nageschakelde drink- en warm tapwaterinstallatie conform deze beoordelingsrichtlijn vooraf een vereiste.

Appliances & Installations

Kiwa Nederland

NL.Support.AI@kiwa.com

+31 (0)88 998 45 55