

Kontroll av automatiske slokkeanlegg



I henhold til lovverkskrav skal bygningseiere sørge for at sikkerhetsinnretninger blir kontrollert og vedlikeholdt. Dette skal gjøres for å sikre at alt fungerer som forutsatt ved brann. For automatiske slokkeanlegg må man forholde seg til krav til kontroll og vedlikehold både når det kommer til kvalifiserte foretak og personell, i tillegg til brukerens ettersyn.

Kiwa har godkjent personell for FG-kontroll av automatiske slokkeanlegg utført etter NS-EN 12845, INSTA 900-1 og NFPA 13. Vi kan utføre 1. gangs- og rutinekontroll av slokkeanlegg, samt registrere anlegget inn i FG-kontroll.

Krav til kontroll blir svært ofte glemt i både nye og eksisterende borettslag og sameier. I mange tilfeller er man ikke klar over at man har slokkeanlegg, og i tillegg er man ofte ikke klar over ansvaret man har til kontroll og ettersyn av slokkeanlegg. Kiwa kan utarbeide rutiner for brukerens ettersyn, tilpasset anleggets kompleksitet og utførelse.

Hvorfor velge Kiwa:

Vi har et sterkt kompetansesenter innen brannsikkerhet, og har bred erfaring fra prosjektering av automatiske slokkeanlegg.